



Poznámky:

Napätová sústava: 3+N+PE 50Hz 230V/TN-S  
1+N+PE 50Hz 230V/TN-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41  
v normálnej prevádzke: - izolovaním živých častí  
- krytmi a prekážkami  
- prúdovými chráničmi  
pri poruche: - samočinným odpojením napájania

Autor stavby: Ing.Olivér Csémy 0526AA  
Mag.arch.,Mgr.art. Krisztián Csémy 2091AA  
Zodpovedný el.projektant:  
Ing.Doležal Ladislav  
Investor: Amante n.o.  
Lesná 911/34 946 32Marcelová  
Miesto stavby: ul. gen.Klapku 94501Komárno  
p.č.:7046/4,7051/393  
Dátum: 2.2019

Názov stavby:  
Detské jasle Komárno  
- novostavba

Obsah :  
Rozvádzač =R1

Číslo výkresu:  
EL - 301

ColisT s.r.o.  
Potočná 21  
945 01 Komárno

Formát: 1x A4  
Listov:3 List:2

Stupeň PD:  
Stavebné povolenie