

1. Všeobecné údaje

Predmetom posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je rekonštrukcia kanalizácie pre obec Lubeník.

V súlade s objektovou skladbou sa jedná o nasledovné objekty:

Stavebné objekty

- SO 01 – Stoková sieť
- SO 02 – Kanalizačné prípojky
- SO 03 – NN prípojky

Prevádzkové súbory:

- PS 01 – Čerpacia stanica č. 1
- PS 02 – Čerpacia stanica č. 2

2. Posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

Kanalizácia je podzemná stavba líniového charakteru – bez požiarneho zaťaženia/požiarneho rizika – bez požiadaviek na protipožiarunu bezpečnosť stavby, môže sa nachádzať v požiarne nebezpečnom priestore stavieb.

Stavba svojim charakterom nevyžaduje trvalú obsluhu.

Príjazdová komunikácia – príjazd požiarnych vozidiel k vstupu do objektu je umožnený po komunikácii, ktorá svojou realizáciou vyhovuje požiadavkam § 82 Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

3. POUŽITÉ PREDPISY

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/ 2004 Z. z.

V Košiciach, november 2008

Vypracoval : I. Hochvartová, ŠPO