

Vysvetlenie súťažných podkladov č. I

Otázky:

Dobrý deň, žiadam o výpis prvkov okien. Z výkazu/výmer nie je jasné, či ide o otváravo sklopné alebo len otváravé.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nedisponuje výpisom okien, nakoľko projektová dokumentácia bola vytvorená pre stavebné povolenie, avšak vo výkaze výmer je všetko v dostatočnom rozsahu opísané. Všetky okná sú otváravo sklopné, 2 ks z výdajne sú podávacie, výsuvné.