

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLĽOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 28.03.2022
Miesto, dátum

Vec: **15183-WYP - Stropkov – ul. Hrnčiarska, Bytový dom A3**

Vysvetlenie č. 2 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii a Oznámenie č. 2 o zmeny lehoty na predkladanie ponúk a lehote na otváranie ponúk

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Stropkov – ul. Hrnčiarska, Bytový dom A3** uverejnenej vo vestníku UVO č. **58** zo dňa **28.02.2022** pod číslom **15183 - WYP** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č. 4:

a) Vo výkaze výmer je uvedené pri položke číslo :

218 767 767-005 Odk.56 Pivničné mont. priečky v.2,65m vč.poz.konstr.výplň poz.plech(Gerhard Braun alebo ekvivalent) a dverí,kompl.D+M 51,000 m2

b) Vo výpise zámočnických výrobkov položka číslo 56 je uvedená:

Pivničné montované priečky na konštrukcii z pozinkovaných teleskopických stĺpikov, plné opláštenie z pozinkovaných profilovaných plechov, konštrukcia pre celkovú výšku miestností 2,65m (svetlá výška 2,55 + 100 mm zateplenie stropu), dvere do pivničných kobiek šírky 600 mm - celkom 22 ks (systémová konštrukcia ako napr. GERHARD BRAUN) – množstvo 51 m2

c) Vo výkrese číslo 3, objekt : SO 01 - Bytový dom, časť: E-STAVEBNÁ, diel ASR, pôdorys 1. NP:

Po prepočte pivničných montovaných priečok v miestnostiach číslo 106, 107a, 107b, 111 je počet dverí 21, celková dĺžka 48,34 m pri svetlej výške 2,55 m je plocha priečok 123,27 m2.

Otázka znie:

Čo platí výkres č.3 alebo výkaz výmer?

Odpoveď:

Správne množstvo je 123,27 m2. V prílohe č. 29 tohto vysvetlenia je opravený výpis zámočnických výrobkov (položka č. 56).

Na základe vyššie uvedených zmien sa mení množstvo položky:

218 767 767-005

Odk.56 Pivničné mont. priečky v.2,65m vč.poz.konstr.výplň
poz.plech(Gerhard Braun alebo ekvivalent) a dverí,kompl.D+M

123,270 m2

Prosíme uvedené zmeny zapracovať do ponuky.

Zároveň Vám oznamujem, že v nižšie uvedenej položke v objekte SO 01 Bytový dom ASR sa mení množstvo (pôvodne 324,00 m)

15 002 224319999

Vrtané pilóty DN600 vč.vrtu a výolne C25/30 ,kompl.D+M

378,000 m

z dôvodu, že pôvodné množstvo bolo nesprávne uvedené.

V prílohe 30. Príloha č. 2B SO 01_ASR_Ro zmena1 tohto vysvetlenia sú tieto zmeny zapracované (zmenené množstva vyššie uvedených položiek).

Na základe vyššie uvedených zmien sa mení predpokladaná hodnota zákazky:

pôvodná 1 280 488,09 €
na 1 296 580,39 €.

Na základe vyššie uvedených zmien sa menia sa tieto lehoty:

pôvodná lehota:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **30.03.2022 o 10⁰⁰ hod.**

sa mení na:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **06.04.2022 o 10⁰⁰ hod.**

Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto:

pôvodná lehota:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **30.03.2022 o 14:00 hod**

sa mení na:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **06.04.2022 o 11:00 hod.**

.....
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy: 29. Príloha č. 1 PD – zmena 1- Zám. výr.

30. Príloha č. 2B SO 01_ASR_Ro zmena1