

Vysvetľovanie č. 1 Slavín

Na základe doručených otázok uchádzačov k zákazke „Skrátené konanie Odstraňovanie grafitov, nanášanie antigrafitových náterov NKP Slavín“ poskytuje verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenie:

Otázka 1: Radi by sme sa opýtali či je zdroj vody v NKP Slavín a či sú tam kanály na odtekanie vody.

Odpoveď 1: Zdroj vody na Slavíne je v suteréne a záujemca si na svoje náklady vodu k opravám privedie a kanály na odtok vody na pamätníku neboli vybudované.

Otázka 2: Chceli by sme si overiť informáciu z obhliadky NKP Slavín zo dňa 4.3.2022, kde odznelo, že sa nepožaduje nanášanie antigrafitového náteru NKP Slavín.

Odpoveď 2: Na správne nanosenie antigrafitového náteru je potrebná vyššia teplota, aká je v súčasnosti. Nakoľko však potrebujeme odstrániť nevhodné nátery urgentne takmer okamžite, nemôžeme na optimálne teploty čakať. Z toho dôvodu sa antigrafitový náter bude riešiť neskôr, v ponuke žiadame naceniť antigrafitový náter s termínom nanosenia pri vhodnej teplote.