



INFORMÁCIA:
-VŠETKY VÝROBKY A MATERIÁLY V ŠPECIFIKÁCIÍ PROJEKTU JE MOŽNÉ NAHRADIŤ AKO EKVIVALENT S TAKÝMI KVALITATÍVNIMI PARAMETRAMI AKO SÚ UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ.
V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ BOLI PROJEKTANTOM ZVOLENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A SYSTÉM NA ZÁKLADE KONZULTÁCIE S GENERÁLNYM ARCHITEKTOM STAVBY A INVESTOROM. V PROJEKTE NAVRHNUTÉ ZARIADENIA A SYSTÉMY VYKAZUJÚ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRE KVALITY.
V PRÍPADE AKÝCHKOLVEK ZMIEN SYSTÉMU ALEBO TECHNICKÝCH PARAMETROV ZODT ZARIADENÍ MUSÍ BYŤ TÁTO ZMENA VŽDY ODSÚHLASENÁ A KONZULTOVANÁ S G. ARCHITEKTOM STAVBY. NA ZÁKLADE ZMIEN MUSÍ BYŤ VYPRACOVANÝ NOVÝ PROJEKT ZOTaSH A PRED REALIZÁCIU PREDLOŽENÝ NA SCHVÁLENIE NA PRÍSLUŠNÝ ÚRAD HaZZ.

ZOTaSH - PRIRODZENÉ VETRANIE:
ODVOD TEPLA A SPODÍN HOREIA ZOTaSH (PRIRODZENÉ VETRANIE) JE ZABEZPEČENÉ CEZ ZARIADENIA V STRECHE. MEDZNÉ VZDIALENOSTI ZARIADENÍ ZOTaSH SÚ V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY. VELKOSŤ DYMŮVÝCH ÚSEKOV VYPLÝVA Z DELENIA NA POŽIARNE ÚSEKY. PRÍVOD VZDUCHU PRE ZOTaSH JE CEZ OTVORY VO FASÁDE(DVERE). ZARIADENIA SÚ OVLÁDANÉ Z SPECO DUO PANELA. SÚČINNOSŤ POŽIARNOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ JE VHDNÉ ZABEZPEČIŤ SAMOSTATNOU ANALÝZOU. V PRÍPADE AKÝCHKOLVEK ZMIEN ZOTaSH JE POTREBNÉ NA PRÍSLUŠNÝ ÚRAD HaZZ DOLOŽIŤ OPRÁVNENIA, NOVÝ PROJEKT, CERTIFIKÁTY ZARIADENÍ.

- ROZHRAJENIE DODÁVKY - DODÁVKA STAVBY:
- STAVBA ZABEZPEČÍ UZEMNENIE VŠETKÝCH ZOTaSH ZARIADENÍ
 - 2x SIGNÁL EPS DO OVLÁDACIEHO PANELA(24V DC, 7W, 0,3A)
 - STAVBA ZABEZPEČÍ PRÍPRAVU STAVEBNÝCH OTVOROV, OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE, TEPELNÚ IZOLÁCIU, HYDROIZOLÁCIU, FINÁLNE LEMOVACIE PRÁCE
- ROZHRAJENIE DODÁVKY - DODÁVKA COLT(ALEBO EKVIVALENT)
- COLT(alebo ekvivalent s rovnakými parametrami) ZABEZPEČÍ DODÁVKU ZOTaSH ZARIADENÍ, DOPOJENIE ZARIADENÍ, OŽIVENIE ZARIADENÍ, A FUNKČNOSŤ ZARIADENÍ
 - COLT(alebo ekvivalent s rovnakými parametrami) POSKYTNE SÚČINNOSŤ PRI OŽIVOVANÍ SYSTÉMU ZOTaSH SO SYSTÉMOM EPS

LEGENDA:

HRANICA DYMŮVÉHO ÚSEKU

DUs-x

OZNAČENIE DYMŮVÉHO ÚSEKU

PRÍVOD VZDUCHU PRE ZOTaSH

SPECO DUO PANEL - NAPOJENIE NA EPS(alebo ekvivalent s rovnakými parametrami)

ORIENTÁCIA		PROJEKTANT		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
		 Colt International s.r.o. Haanova 12 851 04 Bratislava					
±0,000=165,15 m n.m.							
Autor:	Ing.arch Pavol Citovický			Vypracoval:	Ing. Marian Belai	Spolupráca:	Kontroloval:
Zodp. projektant:	Ing. Marian Belai						Ing. Marian Šebeš
Projektant:		CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava				Mierka:	1:100
Investor:		Šport aréna Malacky, s. r. o. Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky				Obec:	Malacky
Názov stavby:		Šport aréna Malacky				Okres:	Malacky
Miesto:		Malacky, p. č. 3258/39, 3258/42, 3270/3, 3271/1				Dátum:	06/2021
Stavebný objekt:		SO 101				Stupeň:	DRS
Časť:		Zariadenie na odvod tepla a spodín horenia					
Názov výkresu:		PÔDORYS					
						Číslo výkresu:	
						OV34/1	