

Vysvetlenie súťažných podkladov č. IV. (#226879):

Otázka č. 1

V prílohe č. 1 k zmluve o dielo 2. časť osvetlenie v položke osvetlenie - komunikačný modul KM, jednotka ovládania JO, prosím o upresnenie v akom krytí majú byť tieto zariadenia.

Odpoveď č. 1

Minimálne krytie komponentov má byť IP65.