



Lutówko, dnia 04.07.2022 r.

Zn. spr.: ZG.270.2.4.2022

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant I) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”) pn.: „Wymiana bramy i ogrodzenie IX kwatery Szkółki Doręgowice”.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, na podstawie art. 284 ust. 6 PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytania do SWZ wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie informacji o wysokości siatki: W przedmiarze robót wskazana jest wysokości 0,5m + 1,5m czyli 2,0m wysokości, na rysunku poglądowym ogrodzenia wskazaną jest wysokość 0,5m + 1,8m = 2,3m. Proszę o informację jaka wysokość jest prawidłowa?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że właściwa wysokość podana jest na rysunku poglądowym, która to wynosi 2,3m (0,5m + 1,8m). Taką wysokość należy przyjąć do przygotowania oferty i kosztorysu.

Z poważaniem

Wioletta Sieg

Zastępca Nadleśniczego

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Platforma JOSEPHINE
2. aa

Sprawę prowadzi: Przemysław Hermann tel.: +48 605 071 140 e-mail: przemyslaw.hermann@torun.lasy.gov.pl