


# KONŠTRUKČNÁ SKLADBA VOZOVKY

## SO 224-00 SANÁCIA ZOSUVU V KM 17,030 – KM 18,275 VĽAVO

MIERKA 1 : 50



KLADBA VOZOVKY ÚPRAVY V2  
1:20

1:20

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ PRE OBRUSNÚ VRSTVU STREDNOZRNNÝ	SMA 11 0, PMB 45/80-75	50 mm	STN EN 13108-5
ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK	PS; A 0.5kg/m <sup>2</sup>		STN 73 6129
ASFALTOVÝ BETÓN HRUBÝ-MODIFIKOVANÝ	AC L 16L, PMB 45/80-55	60 mm	STN EN 13108-1
ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK	PS; A 0.5kg/m <sup>2</sup>		STN 73 6129
SKLOVLÁKNITÁ MREŽA S VYSOKOU PEVNOSTOU V ŤAHU A TUHOSTOU	GG; 115x115 ± 15 kN/m		


# NŠTRUKČNÁ SKLADBA VOZOVKY

24-00 SANÁCIA ZOSUVU V KM 17,030 - KM 18,275 VĽAVO

KA 1 : 50

LIVÁ ŠÍRKA 2750 - 4400 mm

- ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ - OBRUS. VRSTVA STREDNOZRNNÝ	SMA 11 0, PMB 45/80-75	40 mm	STN EN 13108-5
- ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK	PS; A 0.5kg/m <sup>2</sup>		STN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETÓN HRUBÝ - MODIFIKOVANÝ	AC L 16L, PMB 45/80-55	50 mm	STN EN 13108-1
- ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTREK	PS; A 0.5kg/m <sup>2</sup>		STN 73 6129
- ASFALTOVÝ BETÓN PRE HORNÚ PODKLADOVÚ VRSTVU	AC P CA 35/50-65	70 mm	STN EN 13108-1
- ASFALTOVÝ INFILTRAČNÝ POSTREK	PI; A 0.8kg/m <sup>2</sup>		STN 73 6129
- MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVO	UM MSK 31,5 G <sub>B</sub>	230 mm	STN 73 6126
- NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD 0/31,5 G <sub>C</sub>	250mm	STN 73 6126
- VÝMENA PODLOŽIA NA HRÚBKU 1000 mm	ŠD 0/63 G <sub>C</sub>	1 000mm	




## TAIL "A"

## ENAKA PODLOŽIA POD CESTOU ZMENENIE VRSTIEV VÝMENY PODLOŽIA

KA 1:20

## KONŠTRUKČNÉ VRSTVY VOZOVKY HR. 640 mm



224-00

1

VYPRACOVÁL: Ing. VIKTOR TÓTH	HL. INŽ. PROJEKTU: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	ZHOTOVITEĽ:
ZOD. PROJEKTANT: Ing. VIKTOR TÓTH	TECH. KONTROLA: Ing. ĽUBOSLAV NAGY	 Somolického 1/B, 811 06 Bratislava I. Telefón: +421 2 59 308 261 Fax: +421 2 59 308 260 E-mail: info@amberg.sk
OBJEDNÁVATEĽ: <b>Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín</b>		
KRAJ: TRENČIANSKÝ KRAJ	OKRES: MYJAVA, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
STAVBA: <b>PROJEKT REKONŠTRUKCIA CESTY č. II/581 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - MYJAVA</b>		ČÍSLO ZÁKAZKY: AP-2016/175/01
		STUPEŇ: DSP
		DÁTUM: 10/2016
STAVEBNÝ OBJEKT: <b>SANÁCIA ZOSUVU V KM 17,030 – KM 18,275 VĽAVO</b>		FORMÁT: 4xA4
		MIERKA: 1 : 50
PRÍLOHA: <b>KONŠTRUKČNÁ SKLADBA VOZOVKY</b>	ČÍSLO PRÍLOHY: 8	SÚPRAVA: