



- 1 – Plynový kotel Viessman Vitodens 200–W, 8,1–31,7 kW, GK DN 20
- 2 – Plynový sporák 6–horákový, 60,0 kW, GK DN 20
- 3 – 2x Plynová sklopná panvica 80 l, 20,0 kW, GK DN 15
- 4 – 2x Plynový kotel 100–150 l, 24,0 kW, GK DN 15
- 5 – Plynový kotel 100–150 l, 24,0 kW, GK DN 15
- 6 – Plynový varič cestovín, 16,5 kW, GK DN 15

Zodp. projektant	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	IČO:  10 74 44 79	
Eva Madudová		Ing. Slavomír Slavkovský			
Kraj: Košický		OU: Rožňava			
Investor: Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci, Gemerská č. 233, Plešivec  Názov zákazky:  ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE Prestavba centrálnej kotolne na polyfunkčný objekt Plešivec, Gemerská č. 768, parc. č. 370/12				Formát:	2xA4
				Dátum:	12/2015
				Číslo zákazky:	60/2015/OPZ
				Učel:	PS
				Číslo kópie:	
				Archívne číslo:	
Mierka:  1 : 100	Druh výkresu:  PŮDORYS PRÍZEMIA			Číslo výkresu:  02	