



**Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.**  
Pri Váhu 6  
034 06 Ružomberok



**Obec Švošov**  
**Školská 70/2**  
**034 91 Švošov**

<b>Obec Švošov</b> Obecný úrad Švošov	
Došlo dňa:	<b>13. 10. 2021</b>
Ev. č.:	<b>2021/377</b>
Č. spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Váš list číslo/ zo dňa :  
2021/329/6 / 20.09.2021

Naše číslo :  
3015/2021  
Spis 1500/2021

Vybavuje/ linka :  
Dávid Homola

Ružomberok :  
01.10.2021

**Vec: Švošov – „Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Váh“ – vyjadrenie k predloženému projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.**

Listom č. 2855/2021 ste nás požiadali o vyjadrenie k uvedenej stavbe rekonštrukcie lávky pre peších cez rieku Váh a k existencii podzemných vedení - verejný vodovod a verejná kanalizácia.

Projekt rieši rekonštrukciu lávky pre peších cez rieku Váhu, Švošov – Hubová. Jedná sa o oceľovú celozváranú lávku, okrem uloženia na breh. Konštrukcia je ukotvená do masívnych brehových základových betónových blokov.

**Upozorňujeme Vás, že v blízkosti plánovaných stavebných a výkopových prác sa nachádza verejný vodovod (zásobné potrubie) a verejná kanalizácia v správe Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s.**

S predloženým projektom pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie **súhlasíme** za podmienok:

1. Pred realizáciou stavby požiadajte formou písomnej objednávky Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a.s. o vytýčenie trasy verejného vodovodu a kanalizácie.
2. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z., § 19 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách pri osadení stavby podľa predloženého projektu **žadame dodržať** pásmo ochrany verejného vodovodu (zásobného potrubia) a verejnej kanalizácie, ktoré je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany. V ochrannom pásme podľa §19 písmena 5 je **zákaz** umiestnenia stavieb, konštrukcií alebo iných podobných zariadení, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy... .
3. Križovanie a súbeh NN káblov pre osvetlenie s VV a VK **žadame realizovať v zmysle ustanovení STN 73 60 05.**
4. Zemné práce vykonávané v blízkosti našich podzemných vedení realizovať ručne, minimálne 1,5 na každú stranu od pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia (Zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách), aby nedošlo k ich poškodeniu.



**Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.**  
Pri Váhu 6  
034 06 Ružomberok

5. V prípade poškodenia našich podzemných a nadzemných vedení budú tieto poruchy odstránené našimi pracovníkmi na náklady investora stavby.
6. Ku kolaudácii stavby **žiadame** stavebnému úradu doložiť naše vyjadrenie, že nedošlo k narušeniu ochranného pásma verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a ich objektov a doložiť geodetické zameranie stavby so zakreslením nového NN vedenia vo formáte dgn., dwg. na našu spoločnosť pre potreby zakreslenia do informačného systému GIS (kontakt: p. Homola Dávid – [david.homola@vsr.sk](mailto:david.homola@vsr.sk)).

S pozdravom

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ  
RUŽOMBEROK, a.s.  
Ružomberok

  
**Ing. Milan Mojš**  
prokurista, riaditeľ spoločnosti





