MIERKA 1:250

5 0 5 10 15

METER

Rozvádzač R04 v objekte BRO

ŠTRKOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY
trasa pre manipuláciu s BRO odpadom
uskladnenie spracovaného BRO odpadu v skladovacích boxoch
dĺžka priamej časti komunikácie 160,0 m
na konci komunikácie obratisko s manipulačnou plochou

Skladovacie boxy pre BRO

R04

R05

R03

R02

R01

RE

ST1

Spracovanie BRO, fermentácia

Zemniaca pásovina FeZn 30/4 mm

CYKY-J 5x6mm

CYKY-J 5x16mm

UV1-7908

UV2

UV3

Rozvádzač R02 v objekte BRO

Rozvádzač R03 v objekte BRO

Rozvádzač R04 v objekte BRO

Rozvádzač R05 v objekte BRO

Rozvádzač R01 v objekte vrátnice
- napájanie ponorného čerpadla ST1
- napájanie verejného osvetlenia
- napájanie podružných rozvádzačov R02,R03,R04,R05

ponorné čerpadlo

vrátnica

cestná váha

Vodovodná prípojka

Žumpa

Skladovacie boxy pre stavebný materiál

SKLADOVACIE BOXY II. ETAPA
nežiadaná časť

BETÓNOVÉ KOMUNIKÁCIE II. ETAPA
nežiadaná časť

SKLADOVACIE BOXY II. ETAPA
nežiadaná časť

Vstupná brána s bránkou posúvna

Manipulačná brána posuvna

ZELENÉ PLOCHY
plochy určené na výsadbu krovín a drevín
optické oddelenie od súbežnej komunikácie

SO06
NN ROZVODY
existujúci elektro rozvádzač RE zostáva
napojenie podružného rozvádzača R01 v objekte vrátnica
kábel CYKY – J 5x16 mm2 uložený v zemi dĺžka 30, m
kábel uložený v celej trase v chráničke FXKV

cesta (asfalt. drva)

štrková plocha

bet. plocha

2916/1 2916/10 2916/11 2916/12 2916/13 2916/16 2916/18 2916/19 2916/20 2916/21 2916/22 2916/23 2916/25 2916/8 2916/9

2902/16 2902/17 2902/18 2902/19 2902/20 2918

1237300.00 1237350.00 1237400.00

531850.00 531900.00 531950.00 532000.00 532050.00 532100.00

LEGENDA:

- dopravna zancka
- semafor 2916/9
- samostatne stojaci strom vacsieho vyznamu
- PRIS
- skrina UPC
- lampa ulicneho osvetlenia
- stlp trolejoveho vedenia so svietidlom
- stlp trolejoveho vedenia
- oznacenie zelenej plochy
- kanalizacna sachta
- kanalizacný vpust
- plynove supatko
- vodovdne supatko
- hydrant
- sachta vodovodu
- vstupna sachta parovodu
- vstupna sachta kabelovodu
- sachta bez rozlisenia vyznamu
- uroven upravenej podlahy vstupov do objektov

Š... – REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA

- elektrika NN
- Zemniaca pásovina FeZn 30/4mm
- elektrika verejne osvetlenie
- vodovod
- kanalizacia
- UPC
- kabelovod T–Com
- kabel T–Com
- plyn NTL
- SR03 Uzemňovacia svorka SR03
- SR01 Uzemňovacia svorka SR01

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV:

SO01 Prípravа územia
SO02 Komunikácie a spevnené plochy
SO03 Terénne a sadové úpravy
SO04 Oplotenie
SO05 Vodné hospodárstvo
- SO05.1 Vodovodná prípojka
- SO05.2 Splašková kanalizačná prípojka, žumpa
- SO05.3 Dažďová kanalizácia, vsakovanie

SO06 NN rozvody
SO07 Kamerový systém
SO08 Areálové osvetlenie
SO09 Zariadenia zberného dvora
- SO09.1 Prevádzkové budovy
- SO09.2 Zariadenia zberného dvora

LEGENDA:

	OPLOTENÁ PLOCHA CELKOM = 11 200,0 m²
	ZAZELENENÉ PLOCHY = 1940,0 m²
	ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ PLOCHY = 1995,0 m²
	KOMUNIKÁCIE BETÓNOVÉ = 3690,0 m²
	MANIPULAČNÉ PLOCHY BETÓNOVÉ = 2930,0 m²
	STAVEBNÉ OBJEKTY = 580,0 m²
	CESTNÁ VÁHA = 65,0 m²
	VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPe DN 40
	NAVRHOVANÉ OPLOTENIE_ vlastnictvo z jednej strany
	HRANICA PARCELY m²
	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PVC-U DN 200 SN8, V SPÁDE 2,0%
	SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PVC-U DN 150 SN10

POZNÁMKY
ZMIAŠTOVACIE SKÁRY CEMENTOBETÓNOVEJ VRSTVY REALIZOVAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU

ROZVODNÁ SIEŤ:

3+PEN, AC, 50 Hz, 242/420V, TN–C STN 33 0120
3+PE+N, AC, 50 Hz, 242/420V, TN–S

5.1 OCHRANA V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:

5.1.1 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ (NN KÁBLE)
5.1.2 ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (ROZVÁDZAČE)

5.2 OCHRANA PRI PORUCHE:

5.2.1 PRÍDAVNA IZOLÁCIA (NN KÁBLE)
5.2.2.OCHRANNÉ POSPÁJANIE (PRE NEŽIVÉ KOVOVÉ ČASTI, PE, PEN)
5.2.3.SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (NN ISTIČE, NN POISTKY)

415 DOPLNKOVÁ OCHRANA STN 33 2000–4–41:

415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE

SO06 NN ROZVODY

date/dátum	revision/zmena	vypracoval/elaborated by	kontroloval/checked by

profession/profesia :

VYPRACOVAL: ELABORATED BY:	Ing. Miloslav Remiš	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: RESP.PROJECT ENGINEER:	Ing. Miloslav Remiš	
KONTROLOVAL: CHECKED BY:	Ing. Miloslav Remiš	
STUPEŇ: LEVEL:	dokumentácia pre stavebné povolenie	ZÁK.ČÍSLO: 2016/59

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

general designer/generálny projektant :

HLAVNÝ PROJEKTANT: PROJECT MANAGER:	Ing. Miloslav Remiš	AUTOR: AUTHOR: Ing. Miloslav Remiš
INVESTOR: INVESTOR:	Obec Chtelnica, Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica	
PARCELA: PARCEL OF LAND:	sprievodna správa	MIESTO STAVBY: LOCATION BUILDING: Chtelnica

AQUAREST environmental technology
Projektovanie, výstavba, servis vodohospodárskych stavieb
Brodno č.10, 010 14, 0903/345 585

PROJEKT: PROJECT:	ZBERNÝ DVOR OBCE CHTELNICA SO06 NN ROZVODY	MIERKA: SCALE: 1:250	ZÁK. ČÍSLO: PROJECT No.: 2016/59
OBSAH VÝKRESU: NAME DESIGN:	SITUÁCIA STAVBY	DÁTUM: DATE: 12/2016	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING No.: PRIL–E1
		FORMÁT: FORMAT: 10xA4	