

MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava

Vysvetlenie informácií č. 7

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre verejnú súťaž č. **VS MAT 3** pre predmet zákazky „**Riadiaci systém hlavných technologických zariadení v závode Martin**“, ktorá bola vyhlásená zverejnením oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Úradnom vestníku EÚ č. S 200 zn. 2022/S 200-570212 dňa 17. októbra 2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 225/2022 zn. 43976 – MST dňa 18. októbra 2022 (ďalej len „**verejná súťaž**“), poskytujeme Vám predmetné vysvetlenie.

Otázka č. 1:

„Prosím upresnenie k odpovedi na otázku č.17 Vysvetlenie 4 MAT RIS v ktorej uvádzate: "Požaduje sa hardvérová redundancia – servery, kontroléry, switche na serverovej a procesnej úrovni, interfejsové moduly pre I/O, zdroje pre kontroléry a I/O moduly".

Otázka: Prosím potvrdiť že, "interfejsové moduly (IM) pre IO karty" majú byť zdvojené - teda redundantné tak, aby v prípade poruchy jedného IM z nich ostáva funkčný ten druhý a teda všetky I/O karty za nimi zostávajú dostupné?“

Odpoveď č. 1:

Áno, všetky interfejsové moduly (IM) pre IO karty" majú byť zdvojené - teda redundantné tak, aby v prípade poruchy jedného IM z nich ostáva funkčný ten druhý a teda všetky I/O karty za nimi zostávajú dostupné.

V Bratislave dňa 28. novembra 2022