

POSTUP
verejná súťaž
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 1

názov zákazky:

„Open Sports Center – Multifunkčné centrum“

vyhlásenej verejným obstarávateľom mestom Snina

vo Vestníku č. 243/2022 - 14.11.2022 pod č. 47525 - WYP

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

V zadaní - Open Sports Center - Multifunkčné centrum - 1. etapa v pol. č. 151 je uvedené "Dodávka a montáž - 3D nápis názvu objektu, 1 kpl".

Podľa poskytnutej projektovej dokumentácie SO 01 ASR, v.č. 08 Pohľady a časti F. Vizualizácie budovy nie je možné špecifikovať polohu, veľkosť, konštrukčné, materiálové alebo farebné riešenie nápisu. Žiadame obstarávateľa o doplnenie presnej špecifikácie požadovaného nápisu a doplnenie projektovej dokumentácie.

Odpoveď:

Daný prvok nie je v projekte bližšie špecifikovaný.

Bude sa jednať o písomné označenie objektu na fasáde štítovej juhozápadnej strany (cca 1 m nad oknami prízemí), materiál: Doska Dibond, Text: Multifunkčné centrum, výška písma 800 mm, farba písma RAL 7016

Otázka č. 2:

V zadaní - Open Sports Center - Multifunkčné centrum - 1. etapa v pol. č. 152 je uvedené "Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie tribúny bez strechy, 1 kpl".

Podľa poskytnutej projektovej dokumentácie SO 01 Statika, v.č. S-02 Pôdorys strechy, sú uvedené dve tabuľky s výpisom oceľovej konštrukcie. Jedna s množstvom ocele 32 543,40 kg a druhá s množstvom 32 129 kg.

Z uvedeného nie je zrejmé správne množstvo oceľovej konštrukcie tribúny a hranica rozdelenia konštrukcie na tribúnu a strechu.

Žiadame obstarávateľa o presnú špecifikáciu množstva oceľovej konštrukcie tribúny bez strechy.

Odpoveď:

Teleso tribúny má kompletne so strechou celkovú tonáž bez rezervy projektanta 32128,5kg.

Prvá etapa výstavby zahŕňa teleso tribúny bez strechy s celkovou tonážou 17432,2kg bez rezervy projektanta.

Druhá etapa zahŕňa nosnú konštrukciu strechy s celkovou tonážou 14696,3kg bez rezervy projektanta.

Otázka č. 3:

V zadaní - Open Sports Center - Multifunkčné centrum - 2. etapa v pol. č. 5 je uvedené "Dodávka a montáž strechy - OK a prestrešenie trapézom, 1 kpl".

Podľa poskytnutej projektovej dokumentácie SO 01 Statika, v.č. S-02 Pôdorys strechy, sú uvedené dve tabuľky s výpisom oceľovej konštrukcie. Jedna s množstvom ocele 32 543,40 kg a druhá s množstvom 32 129 kg.

Z uvedeného nie je zrejmé správne množstvo oceľovej konštrukcie strechy a hranica rozdelenia konštrukcie na strechu a tribúnu.

Žiadame obstarávateľa o presnú špecifikáciu množstva oceľovej konštrukcie strechy a trapézového plechu.

Odpoveď:

Teleso tribúny má kompletne so strechou celkovú tonáž bez rezervy projektanta 32128,5kg.

Prvá etapa výstavby zahŕňa teleso tribúny bez strechy s celkovou tonážou 17432,2kg bez rezervy projektanta.

Druhá etapa zahŕňa nosnú konštrukciu strechy s celkovou tonážou 14696,3kg bez rezervy projektanta.

Otázka č. 4:

V zadaní - Open Sports Center - Multifunkčné centrum - 1. etapa, časť Zdravotechnika, v pol. č. 6 je uvedené "Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny, 13,000 m³".

Uvedená položka s kódom 175101102 je montážna položka a neobsahuje materiál na obsyp potrubia.

Žiadame obstarávateľa o doplnenie zadania o materiál na obsyp potrubia.

Odpoveď:

Materiál na obsyp potrubia je súčasťou pol. č.6 „Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny, 13,000 m³“ a je potrebné ho naceniť v rámci tejto položky. Na obsyp potrubia sa použije kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm.

Otázka č. 5:

V zadaní - Open Sports Center - Multifunkčné centrum - 1. etapa, časť Vodovodná prípojka v pol. č. 11 je uvedené "Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny, 14,000 m³". Uvedená položka s kódom 175101102 je montážna položka a neobsahuje materiál na obsyp potrubia . Žiadame obstarávateľa o doplnenie zadania o materiál na obsyp potrubia.

Odpoveď:

Materiál na obsyp potrubia je súčasťou pol. č.11 „Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny, 14,000 m³“ a je potrebné ho naceniť v rámci tejto položky. Na obsyp potrubia sa použije kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm.

Otázka č.6:

V zadaní - Open Sports Center - Multifunkčné centrum - 1. etapa, časť Vodovodná prípojka v pol. č. 20 je uvedené " Kábel silový hliníkový AYKY 2Ax04, 53,000 m". Uvedená položka s kódom 3410203400 je materiálová položka a neobsahuje montáž signalizačného vodiča . Žiadame obstarávateľa o doplnenie zadania o montáž signalizačného vodiča.

Odpoveď:

Signalizačný vodič je súčasťou pol. č.20 „Kábel silový hliníkový AYKY 2Ax04, 53,000 m " a je potrebné ho naceniť v rámci tejto položky.

Otázka č.7:

V zadaní - Open Sports Center - Multifunkčné centrum - 1. etapa, časť Kanalizačná prípojka splašková + dažďová, v pol. č. 14 je uvedené "Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny, 14,000 m³". Uvedená položka s kódom 175101102 je montážna položka a neobsahuje materiál na obsyp potrubia . Žiadame obstarávateľa o doplnenie zadania o materiál na obsyp potrubia.

Odpoveď:

Materiál na obsyp potrubia je súčasťou pol. č.14 „Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny, 14,000 m³“ a je potrebné ho naceniť v rámci tejto položky. Na obsyp potrubia sa použije kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm.

Otázka č.8:

V zadaní - Open Sports Center - Multifunkčné centrum - 1. etapa, časť ASR v pol. č. 124 -131 je uvedená montáž a dodávka plastových okien s ozn. O01 - O07.

Podľa poskytnutej projektovej dokumentácie SO 01 Multifunkčné centrum, časť ASR, majú mať navrhované okná s ozn. O01 - O07 hliníkový profil.

Žiadame obstarávateľa o informáciu, aký profil okien s ozn. O01 - O07 požaduje, plastový alebo hliníkový.

Odpoveď:

1. etapa, časť ASR v pol. č. 124 -131 okná - Predmetné navrhované okná s ozn. O01 - O07 majú plastový profil. Takže je platný popis z výkazu výmer a nie popis z výpisu okien. Predmetné platí len pre prvky O01 - O07.

Otázka č.9:

V zadaní - Open Sports Center - Multifunkčné centrum - 1. etapa, časť ASR v pol. č. 170 je uvedené "Maľby z maliarskych zmesí nanášané dvojnásobne, 347,134 m²". v položke chýba penetrácia povrchu pred maľbou. Žiadame obstarávateľa o informáciu, či máme penetráciu povrchu započítať do ceny dvojnásobných malieb.

Odpoveď:

1.etapa, časť ASR v pol. č. 170 maľby - do ceny dvojnásobných malieb je potrebné započítať aj penetráciu podkladu.

Otázka č.10:

V rámci objektu SO 01 - Multifunkčné centrum, časť ASR, sa budú realizovať PVC vinylové podlahy (pol.

č. 163) a športové vinylové podlahy (pol. č. 162) lepené lepidlom priamo na cementovom potere. V tejto skladbe chýba nivelizačná vrstva pre vyrovnanie podkladu. Žiadame obstarávateľa o prehodnotenie skladby uvedených podláh a doplnenie zadania.

Odpoveď:

V rámci položiek PVC Vinylovej podlahy je nevyhnutné uvažovať aj s nivelizáciou podkladu a je potrebné ju naceniť v rámci týchto položiek.

Otázka č.11:

V zadaní - Open Sports Center - Multifunkčné centrum - 1. etapa v pol. č. 144 je uvedené "Dodávka a montáž sedadiel na tribúnu, 447,000 ks". Podľa poskytnutej projektovej dokumentácie, časti F. Vizualizácie budovy, sa jedná o sedadlá z nízkou opierkou. Máme v ponuke uvažovať len zo sedadlami z nízkou opierkou ?

Odpoveď:

Vo výkaze výmer sú uvažované sedadlá **s výškou opierky 330 mm. Výška operadla môže byť +-70 mm**, s ohľadom na rôzne typy výrobkov sedadiel. Kotvenie daných sedadiel je z hora , do nosného podkladu (bet. prefabrikát).

Prešov, 28.11.2022

.....

Ing. Peter Lupták, v.r.

osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania