

POSTUP  
verejná súťaž  
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska  
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(ďalej len „ZVO“)*

**VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 2**

**názov zákazky:**

**„EUROVELO 11 v regióne ZOHT, k.ú. Lipany – 1.etapa“,  
vyhlásené vo**

***Vestníku verejného obstarávania č. 255/2022 - 01.12.2022, zn. 49065- WYP***

## **Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:**

### **Otázka č. 1:**

V technickej správe lávky je uvedené, že výplň zábradlia je navrhnutá z štvorhranného pletiva s okami 20x20 mm a že bude prichytená k nosníkom prostredníctvom oceleového rámu.

Chcem sa spýtať, ide o bežné pletivo ako sa používa na oplstenie alebo o oceľovú sieť? Vedeli by ste výplň zábradlia bližšie špecifikovať? Keďže nie je k tomu bližšia dokumentácia, okrem spomenutia v technickej správe a z toho nie je úplne jasné definované uchytenie ani typ výplne.

### **Odpoveď:**

Výplň zábradlia je navrhnutá z ťahokovu MR 62,5×20×6×3.

Prešov, 13.12.2022

.....  
Ing. Peter Lupták, v.r.  
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania