

VYSVETĽOVANIE č 18

Otázka č.1

Objekt : B.1 - Blok B (B, B1, B2)

V technickej správe pre umývadla typ A, B, C, D, E, F, G, drez, dvoj drez je špecifikovaná batéria „prevedenie nerez“.

Otázka: Požaduje verejný obstarávateľ celonerezové prevedenie batérie alebo stačí len povrchová nerezová úprava.

Odpoveď č1:

Dodané batérie musia svojim prevedeným vyhovovať pre určené prostredie (zákrokové miestnosti, JIS oddelenia a pod.) a musia byť certifikované pre použitie v zdravotníckych zariadeniach.