






- |   |   |
|---|---|
|  | STUPACE POTRUBIE PRE ODVOD VZDUCHU Z HYGIENY, POTRUBIE KRUHOVÉ SPIRO, IZOLOVANÉ |
|  | VZT POTRUBIE PRE ODVOD VZDUCHU Z HYGIENY, POTRUBIE KRUHOVÉ SPIRO                |
|  | VZT POTRUBIE PRE PRE ODVOD VZDUCHU Z HYGIENY, POTRUBIE KRUHOVÉ SPIRO FLEXI      |
| RV01  | RADIÁLNY VENTILÁTOR, ELEKTRODESIGN CF 100 T, PRÍPOJENIE Ø100mm                  |
| RJ01  | REKUPERAČNÁ JEDNOTKA, INVENTER IV14-ZERO CORNER                                 |
| RRJ1  | REGULÁCIA REKUPERAČNEJ JEDNOTKY, INVENTER SMOVES4                               |
| SH01  | STREŠNÁ HLAVICA, SAMOODŤAHOVÁ ROTAČNÁ, DALAP DORN Ø250mm                        |
| SH02  | STREŠNÁ HLAVICA, SAMOODŤAHOVÁ ROTAČNÁ, DALAP DORN Ø200mm                        |

## POZNÁMKA

PRESTUPY POTRUBÍ ČEZ KONŠTRUKCIE UTESNĚNÍ PROTIPOŽIARNÝM PRUŽNÝM TMELOM S MOŽNOSTÍ DILATACE POTRUBÍ.

PRESTUPY POTRUBÍ CEZ OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ ZABEZPEČENÉ 20mm MINERÁLNOU IZOLÁCIOU.

V EXTERIÉRY SÚ POTRUBIA DODATOČNE OPLECHOVANÉ S NAPOJENÍM NA HYDROIZOLÁCIU.

POTRUBIA KOTVIŤ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE ČEZ VZT OBJÍMKY KAŽDKÝCH 1-1,5m

POTRUBIA VYVIESŤ NAD ROVINU STRECHY MIN. 500mm.

## KOVOVÉ ČÁSTI UZEMNĚNÍ

V KUCHYNIACH BUDE OSADENÝ DIGESTOR S UHLÍKOVÝM FILTEROM

TECHNICKÝ POPIS SYSTEMU A POŽIADAVKY NA JEDNOTLIVÉ ČASTI, VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA.

ELEKTRICKÉ PRÍKONY, PRÚDY, NAPÄTIA A IP KRYTIA, SÚ UVEDENÉ V SPRÁVE A PODKLADOCH VÝROBCU.

Autor návrhu		Ing. arch. Jozef Bednár, Ing. arch. Jozef Los-Chovanec		ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email: fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant		Ing. Martin Tutko			
Vypracoval		Ing. Martin Tutko, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.			
Stavebník		Mesto Vranov nad Topľou			
Miesto stavby		Vranov n. T., č. par.: 3006/91, 3006/29		Číslo zákazky	2022-021
Názov stavby		ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY VO VRANOVE NAD TOPĽOU-PRESTAVBA		Formát	6 x A4
Objekt		VZDUCHOTECHNIKA		Dátum	01/2022
Obsah		PÔDORYS STRECHY		Stupeň	DSPaRS
Časť		TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV		Mierka	1:75
				Číslo výkresu	03