

Správa

Obstarávateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Názov predmetu: Dodávka pracovných staníc
Číslo spisu: 002BOR

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 20.04.2023 09:53:49
Od: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Komu: Všetkým
Typ: Iný dokument k zákazke
Predmet: žiadosť o vysvetlenie č. 4 - odpoveď
Správa: Vážení záujemcovia,
v postupe verejného obstarávania bola predložená žiadosť o vysvetlenie.
Jej znenie a odpoveď verejného obstarávateľa uvádzame nižšie:

Otázka č. 4

Verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky „Dodávka pracovných staníc“, pri položke č. 2 „Pracovná stanica“, požaduje okrem iného aj UPS: 1000VA, 230V, Kompatibilná s pracovnou stanicou.
Dovoľujeme si verejného obstarávateľa upozorniť, že všetky zdroje pri pracovných staniach majú aktívne PFC, ktoré vyžadujú na vstupe čistú sínusoidu. Z tohto dôvodu žiadame verejného obstarávateľa, aby bližšie špecifikoval zariadenie UPS a dal do požiadaviek podmienku, aby mala UPS na výstupe signál s čistou sínusoidou, inak môžu byť dodané zariadenia, ktoré budú spĺňať kompatibilitu s pracovnou stanicou a splnia požiadavku 1000VA, 230V a napr. 700W, ale pracovnú stanicu podržia po výpadku elektrickej energie iba pár sekúnd.
Ďakujeme.

Odpoveď verejného obstarávateľa č. 4:
Verejný obstarávateľ upravuje komponent č. 2 „Pracovná stanica“ v časti UPS nasledovne: UPS: 1000VA, 230V, tvar výstupného napätia – čistá sínusoida, Kompatibilná s pracovnou stanicou.