



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍST.	Vn vlivy	Em (lx)
101	ZÁDVĚŘÍ	AB5	200
102	CHODBA	AB5	100

SVÍTIDLA

SV1 - LED vestavné čtvercové svítidlo do podhledu, příkon 19 W, krytí IP20

SPÍNAČE

V1 - Spínač polozapuštěný kolébkový, IP 20, zabudovaný do obložení

V2/V3 - Spínač polozapuštěný kolébkový, IP 20, zabudovaný do obložení

V4 - Spínač polozapuštěný kolébkový, IP 20, zabudovaný do obložení

POZNÁMKA

Všechna svítidla jsou navržena jako LED. Pro osvětlení se předpokládá použití kabelu CYKY-J 3x1,5, které budou vedeny nad podhledem ve žlabech případně ve zdech pod omítkou.

Spínače osvětlení budou 1,3m nad podlahou.

Typy uvedených el. přístrojů jsou standardní pro určení jednoznačné funkce. Mohou být nahrazeny jinými typy při dodržení technických parametrů.

VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PARÉ		
Ing. arch. Pavel Kuchtík		Martin Motl				
MĚSTO	Znojmo	KRAJ	Jihomoravský			
INVESTOR		Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9, 66902 Znojmo				
AKCE	Úpravy vstupního prostoru, ZŠ náměstí Republiky 9, Znojmo - k.ú. Znojmo- město, par.č. 1512			FORMÁT	2xA4	
					DATUM	04/2023
					STUPEŇ	DPS
VÝKRES	Schéma osvětlení			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
					1:50	D08