

AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava	Záznam priradený k postupu P04-AVDOP
Správa o inšpekcii produktu	str.1/3 FIO-2021-Z29/1 platí od 20.06.2021



Evidenčné číslo stanoviska: 73/2022/AVDOP-Si/E/PD

Poverená právnická osoba

Evidenčné číslo poverenia: P – E/03 – 2022 - 16

Žiadateľ

Dopravný podnik Bratislava
Olejkárska 1
814 52 Bratislava 1

ODBORNÉ STANOVISKO
k posúdeniu konštrukčnej a sprievodnej dokumentácie (PD) UTZ elektrického

Stavba: Vozovňa Hroboňova – Dočasné nabíjanie elektrobusev

Objekt: Vozovňa Hroboňova – Dočasné nabíjanie elektrobusev

Na základe Vašej objednávky číslo 254/9480/2022 zo dňa 27.10.2022, sme posúdili dokumentáciu „Vozovňa Hroboňova – Dočasné nabíjanie elektrobusev“.

A. Posúdená dokumentácia v rozsahu:

Zhotoviteľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava

Stavba: Vozovňa Hroboňova – Dočasné nabíjanie elektrobusev

Objekty: Vozovňa Hroboňova – Dočasné nabíjanie elektrobusev

Číslo zákazky: 8675-00

Dátum: 09/2022

Stupeň PD: DSP

AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava	Záznam priradený k postupu P04-AVDOP
Správa o inšpekcii produktu	str.2/3 FIO-2021-Z29/1 platí od 20.06.2021

Predložená PD obsahuje časti (súbory):

Vozovňa Hroboňova – Dočasné nabíjanie elektrobusev, ktorý obsahuje:

- Technická správa
- Pôdorys 1. NP – elektroinštalácia
- Schéma zapojenia
- Pôdorys 1. NP – stavebné úpravy
- Prepočet nákladov

Zodpovedný projektant:

Ing. Milan Holeš - nadobudnutá odborná spôsobilosť elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení podľa vyhlášky č.205/2010 Z.z. §27 ev. číslo osvedčenia 0004-21/D-AVDOP-E1,E2,E11 (PE),

Posúdenie dokumentácie je zamerané na zaistenie prevádzky elektrických zariadení z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami el. prúdu, v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Nie je posudzovaná funkčnosť jednotlivých obvodov.

Poverená právnická osoba sa týmto odborným stanoviskom nevyjadruje k správnosti technického vyhotovenia a výpočtov, žiadnym spôsobom nepreberá zodpovednosť za následky spôsobené prípadným pochybením výrobcu pri výrobe, či prípadným pochybením projektanta pri nevhodnom použití, ani za následky spôsobené prípadným pochybením zhotoviteľa pri realizácii diela (montáž, rekonštrukcia...). Zodpovednosť za technickú správnosť a voľbu vhodného výrobku nesie vždy projektant a zhotoviteľ stavby.

B. Pripomienky k dokumentácii:

1. V Technickej správe v bode 5.9 Vonkajšie vplyvy je uvedené, že sú určené v protokole č. PUDOS 495/13-P1a. Protokol však nebol súčasťou predloženej dokumentácie. Protokol je potrebné vložiť do dokumentácie.
2. Technická správa nie je v závere podpísaná projektantom.

Ďalšie pripomienky k predloženej dokumentácii nemáme.

AVDOP s.r.o. Milana Marečka 5, 841 08 Bratislava	Záznam priradený k postupu P04-AVDOP
Správa o inšpekcii produktu	str.3/3 FIO-2021-Z29/1 platí od 20.06.2021

Odborné stanovisko o posúdení dokumentácie UTZ
v zmysle § 4 odsek (7) vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

Dokumentácia uvedená v rozsahu uvedenom v časti posúdenia „A“
spĺňa
požiadavky na zaistenie prevádzky elektrických zariadení z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami el. prúdu. Bližšie vid' pripomienky.

V Bratislave dňa 15.11.2022

Schválil Ing. Jozef Šinko



Ing. Jozef Šinko
inšpektor
AVDOP s.r.o.

