

Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 83/23

Vypracoval: **Elektroprojekt JG s. r. o., Junácka 6, 832 80 Bratislava**
(názov organizácie)

Zloženie komisie:	Meno:	Funkcia:
Predseda:	Ing. Attila Szanto	Technický pracovník
Členovia:	Ing. arch. Peter Žalman Ing. Michal Martinák Jozef Gajdár Pavol Kušnier	Architekt stavby Projektant ZVT Projektant elektro Elektrotechnik špecialista

Názov objektu (stavby): **Rekonštrukcia farmy Terezov**
Objekt SO.27 – Spojovacia chodba

Podklady použité na vypracovanie protokolu: Norma STN 33 2000-1, 2009
Norma STN 33 2000-5-51, 2010
Stavebné výkresy

Opis technologického procesu a zariadenia: **Jedná sa o nový objekt spojovacej chodby v ktorej sa rieši nová elektroinštalácia a bleskozvod s uzemnením. Pri umývaní chodby musia byť všetky elektrické zariadenia vypnuté.**

Rozhodnutie:

Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 0300

Kód	Priestor	
	Vnút. priestory	Vonk. priestory
Vonkajší vplyv		
AA – Teplota okolia	AA5	-
AB – Teplota a vlhkosť súčasne	AB5	AB3/AB4
AC – Nadmorská výška	AC1	AC1
AD – Výskyt vody	-	-
AE – Výskyt cudzích pevných telies	AE1	AE4
AF – Výskyt korozívnych a znečisťujúcich látok	AF1	AF2
AG – Mechanické namáhanie – nárazy	AG1	AG1

AH –	Mechanické namáhanie – vibrácie	AH1	AH1
AK –	Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	AK1
AL –	Výskyt živočíchov	AL1	AL1
AM –	Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM1	AM1
AN –	Slnéčné žiarenie	AN1	AN3
AP –	Seizmické účinky	AP1	AP1
AQ –	Búrkova činnosť	AQ2	AQ2
AR –	Pohyb vzduchu	AR1	-
AS –	Victor	-	AS2
BA –	Schopnosť osôb	BA1	BA4
BC –	Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2	BC3
BD –	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1
BE –	Povaha spracovávaných a skladových látok	BE1	BE1
CA –	Stavebné materiály	CA1	CA1
CB –	Konštrukcia budovy	CB1	CB1
Podľa STN 330300 z r. 1989		311	411

Zdôvodnenie:

Komisia rozhodla na základe popisu hlavných stavebných konštrukcií objektu, technickej správy (požiarna ochrana), na základe popisu technologického procesu a zariadenia a na základe súčasne platných predpisov a noriem STN.

Záver:

Pri zmene stavebnej konštrukcie, voľby materiálov používaných látok a zmene charakteru miestnosti sa musí znova prekontrolovať či elektrické zariadenia a ich inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam.

Dátum spísania protokolu: 08. 09. 2023

Podpis predsedu komisie:

