

**ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA**  
**BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU**  
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....  
Značka

Ing. Halgaš  
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 12.09.2019  
Miesto, dátum

Vec: **123685- WYP - Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo**

Vysvetlenie č. 1 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii

Na základe zverejnenia výzvy na predloženie ponuky vo vestníku verejného obstarávania č. **176/2019 zo dňa 02.09.2019 pod č. 12685-WYP** na realizáciu stavebných prác na predmet obstarávania s názvom „**Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo**“ Vám zasielame vysvetlenie súťažných podkladov:

**Otázka č. 1**

Žiadame vysvetliť/upresniť nasledovné:

žiadame o opravu položky plast. konštrukcií O6 vo výkaze výmer pod pč.156 na počet 3 podľa výpisov .

**Odpoveď:**

**Správny počet množstva položky O6 sú 3 ks (v pôvodnom výkaze výmer 1 ks).**

Verejný obstarávateľ opravuje množstvo položky 283413347 v objekte SO 01 Oceľová hala – ASR:

P/PC	283413347	Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar, Ug=1,1, dvojdielne, P+OS, 1000x2000 mm, označenie O6	kus	<b>3,000</b>
------	-----------	---	-----	--------------

**Žiadame túto zmenu zapracovať do ponuky.**

**Otázka č. 2**

Žiadame vysvetliť/upresniť nasledovné:

Žiadame o vloženie položky požiarneho náteru ocelevej konštrukcie do VV so špecifikovaním plochy, nakoľko projekt pož. ochrany definuje natretie ocelejovky pož. náterom.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ protipožiarneho náteru má započítaný v položke, kde je uvedené „*vrátane povrchových úprav*“.

Aby nedošlo k pochybnostiam, verejný obstarávateľ upresňuje znenie položky na:

P/PC	OK	Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav(aj protipožiarneho náteru s požadovanou odolnosťou) , spojovacieho a kotviaceho materiálu
------	----	---

**Žiadame túto zmenu zapracovať do ponuky.**

**Otázka č. 3**

V projektovej dokumentácii aj v zadaní je uvedená požiadavka na dodávku vinylovej podlahy, konkrétne položka Montáž a dodávka podlahy Tarkett Contract plus s použitím Tarkett ID Inspiration 70/55 alebo ekvivalent.

Žiadame o vysvetlenie tejto požiadavky, nakoľko sa jedná o skladbu dvoch finálnych podláh nalepených priamo na sebe : Contact plus homogénny mat. zát'az 34/43 a na tom vinylové dielce ID Inspiration 55 resp. 70.

Zároveň žiadame upresniť, či dielce ID Inspiration majú byť 55 alebo 70. Dielce ID Inspiration 70/55 výrobcu neponúka.

Žiadame o stanovisko, či verejný obstarávateľ trvá na takejto skladbe podlahy a ktoré dielce ID Inspiration požaduje oceniť.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ upresňuje skladbu podlahy (nášľapná vrstva):

102, 103, 105 - Tarkett ID Inspiration 70 1 mm

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ upresňuje popis položky č. 776992137 v objekte SO 01 Oceľová hala – ASR:

Pôvodný popis:

R/RE	776992137	Montáž a dodávka podlahy Tarkett Contract plus s použitím Tarkett ID Inspiration 70/55	m2	142,730
------	-----------	--	----	---------

Verejný obstarávateľ mení na:

R/RE	776992137	Montáž a dodávka podlahy Tarkett ID Inspiration 70	m2	209,910
------	-----------	--	----	---------

mení sa popis a množstvo,  
a položka č. 776992136:

R/R 0	776992136	Montáž a dodávka podlahy Tarkett Contract plus	m2	67,180
-------	-----------	--	----	--------

sa vypúšťa, t. j. táto položka sa nenaceňuje, nášľapné vrstvy skladiel 102, 103 a 105 budú rovnaké a sú započítané v položke č. 776992137 v množstve 209,91 m2.

**Žiadame túto zmenu zapracovať do ponuky.**

**Otázka č. 4**

Aký je dôvod mať v miestnostiach s podlahou s označením 103, 105 dve finálne podlahy nalepené na sebe? Contact plus homogénny mat. zát'az 34/43 hr.2mm a na tom vinylové dielce ID Inspiration 55 resp. 7 - tak ako je to uvádzané vo výpise podláh. Je potrebné určiť, či sa má jednať o 55 alebo o 70, lebo medzi nimi je značný cenový rozdiel.

**Odpoveď:**

Vid' odpoveď na otázku č. 3.

### Otázka č. 5

V technickej správe bod 1. Zemné práce je uvedené, že nebol prevádzaný geologický prieskum podložia.

Je uvedené, že sa predpokladá únosnosť základovej pôdy EDF2 viac ako 80,0 MPa a v prípade, že sa preukáže nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania.

Prípadná zmena zakladania bude braná ako viac práce, ktoré budú finančne kryté zo strany investora?

### Odpoveď:

V prípade, že sa pri výkopových prácach zistí, že základové pomery sú nevhodné a požiadavky statika budú nesplniteľné, tak sa za účasti zhotoviteľa, objednávateľa, generálneho projektanta stavby, stavebného dozoru investora a statika dohodne ďalší postup. Pri prípadnej zmene zmluvy sa bude postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

### Otázka č. 6

Výmery uvedené vo VV elektroinštalácií nekorešponujú s položkami k nim prislúchajúcim. Žiadame o úpravu rozsahu týchto položiek.

921/M21 210100001 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm<sup>2</sup> ks 0,720

921/M21 210100002 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm<sup>2</sup> ks 0,710

921/M21 210100003 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm<sup>2</sup> ks 1,020

921/M21 210100011 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 185 mm<sup>2</sup> ks 5,370

### Odpoveď:

Správne množstvo vyššie uvedených položiek je:

921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	74,000
921/M21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm <sup>2</sup>	ks	61,000
921/M21	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm <sup>2</sup>	ks	7,000
921/M21	210100011	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 185 mm <sup>2</sup>	ks	11,000

**Žiadame túto zmenu zapracovať do ponuky.**

Predpokladaná hodnota zákazky sa nemení.

.....  
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie