

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa	Naše číslo Z100379-2023/S25338- 2023-OZZ	Vybavuje/ linka Mgr. Jamborová/kl. 189	Bratislava 18.12.2023
------------------------	--	---	--------------------------

Vec: **Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „MZ SR“) v pozícii centrálnej obstarávacej organizácie podľa § 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) zriadilo Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) na predmet zákazky „**Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu pre potreby rezortu MZ SR - DNS**“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo vestníku EÚ pod č. 2022/S 195-552272 dňa 10.10.2022, a vo vestníku VO pod č. 220/2022 43034 – MUT dňa 11.10.2022.

V rámci uvedeného DNS bola dňa 06.12.2023 zverejnená výzva na predkladanie ponúk v rámci konkrétnej zákazky pod ID zákazky 50139 s názvom „**Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu pre potreby rezortu MZ SR výzva č. 4/2024**“. Zadávanie tejto konkrétnej zákazky vykonáva MZ SR.

Dňa 28.11.2023 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o nápravu, v zmysle informácií v nej uvedených bola smerovaná voči podmienkam uvedených v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom.

Vašou žiadosťou sa verejný obstarávateľ zaoberal a rozhodol o vybavení žiadosti podľa § 165 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

Bod 1:

V Prílohe č. 8 žiadame uviesť technické minimá dodávky plynu v stave ohrozenia.

Odpoveď k bodu 1:

Pri znížení teploty na absolútne minimum/regulácia vykurovania v budove a vo vzduchotechnike, zníženie teploty TUV/, vie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica dosiahnuť úsporu maximálne 33%. Keďže sa ale jedná o detskú nemocnicu kde sa starajú o novorodencov, dojčatá, ktoré si nevedia regulovať telesnú teplotu/požaduje sa minimálne 70% priemernej ročnej spotreby zemného plynu.

V číselnom vyjadrení bol prepočítaný priemer za posledné 3 roky, technické minimá dodávky plynu teda predstavujú: 87 815 m³/1rok alebo 943 020,80 kWh/1 rok.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Verejný obstarávateľ uvedenú žiadosť o nápravu v bode 13 akceptuje.

Spôsob a lehota na vykonanie nápravy: bezodkladne, prostredníctvom_doplnenia informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk.

S pozdravom

Ing. Ondrej Kuruc, PhD., LL.M. v.r.

generálny riaditeľ

Sekcia verejného obstarávania

