


PODORYS



POZNÁMKA:
- ŠACHTA MUSÍ BYŤ UZEMNENÁ - K EKVIPOTENCIÁLNEJ SVORKOVNICI
PRIPOJIT POZINKOVANÝ ZEMNIACI VODIČ Ø10 mm
- ŠACHTA SA ULOŽÍ V SPÁDE ~0,5% SMEROM KU KALOVEJ JAMKE

Názov stavby:	Skupinový vodovod I., II. Etapa Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina	Ing. Juraj BAČO - BAČO-MI 076 14 Michaľany Hlavná 5 IČO: 30242606 DIČ: 501213317/740	
Hl. projektant:	Ing. Juraj Bačo	Dátum:	5.2021
Vypracoval:	Ing. Lachváčová	Mierka:	1:25
Zodpovedný projektant:	Ing. Lachváčová	Formát:	2xA4
Prevádzkový súbor:	PS 01 Automatická tlaková stanica - strojnotechnologická časť		
Príloha:	Automatická tlaková stanica - pôdorys	Číslo prílohy:	F1.4