

Dobrý deň,

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie, Vám verejný obstarávateľ poskytuje informáciu o vysvetlení súťažných podkladov:

Otázka:

Žiadame o upresnenie k dreveným dverám D1, D3, D22. Tieto dvere majú mať podľa popisu dverí elektronický zámok – v prípade dverí s presklením sa má viesť elektrický prívod k zámku v zárubni a v prípade plných dverí v samotnom krídle dverí? Respektíve aký typ zámku investor presne požaduje?

Odpoveď:

Dvere D1, D3 a D22 budú s elektromechanickým zámkom s čítačkou ID kariet z jednej strany, D1 z chodby a D3 z predsieni. Presný popis zámkov a umiestnenie na dverách je uvedený v profesii E1.8a ŠK a Systém kontroly vstupu.

Otázka:

Podľa odpovede VO na otázku, akým spôsobom sa naceňuje položku č.2 - Zmluva o zárukách a porealizačných opravách prílohou CP - z hárku „ E1.9 - E1.9 Výťahy V1, V... ‘ ‘ , sa táto položka naceňuje a mala by tam byť merná jednotka „O ‘ ‘ .

Upozorňujeme VO, že vo výkaze, ktorý má uchádzač k dispozícii, je v položke č.2 - Zmluva o zárukách a porealizačných opravách prílohou CP - z hárku „ E1.9 - E1.9 Výťahy V1, V... ‘ ‘ merná jednotka „1kpl ‘ ‘ .

Bude verejný obstarávateľ vydávať revíziu výkazu výmer ?

Odpoveď:

V rozpočte je merná jednotka 1kpl, jednotková cena je o. Odpoveď, že položka sa nebude naceňovať si nevyžaduje úpravu VV.

Otázka:

Chceli by sme Vás požiadať o doplnenie technickej správy profesie zdravotníka.

Odpoveď:

Technickú správu k zdravotníckej profesii verejný obstarávateľ zverejňuje v dokumentoch zákazky.