

Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr BZP pod nr 2024/BZP 00329973/01 z dnia 2024-05-20

Nazwa zadania: „Wymiana pokrycia dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Kuźni Raciborskiej”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska przekazuje treść zapytania do SWZ z dnia 05.06.2024 r. wraz z udzieloną odpowiedzią, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Jako doświadczony wykonawca hydroizolacji dachów płaskich przesyłamy formalną prośbę o dopuszczenie technologii wykonania dachów w postaci izolacji membraną PU WHITECHEM 450.

MEMBRANA PU WHITECHEM 450 to jednoskładnikowy poliuretanowy materiał hydroizolacyjny na bazie rozpuszczalnika, odporny na promieniowanie UV, łatwy w nakładaniu i elastyczny. Po nałożeniu tworzy się wodoodporna membrana, która utwardza się dzięki zawartości wilgoci na powierzchni i w powietrzu i która może wygładzać nierówności i mostkować pęknięcia. Ta membrana hydroizolacyjna zachowuje swoje właściwości nawet w niskich temperaturach i nie zmienia elastyczności od -20 do +80 stopni Celsjusza.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania izolacji dachu przyjętej przez projektanta w dokumentacji projektowej.

Powyższe wyjaśnienia nie skutkują koniecznością zmiany SWZ, a tym samym brak jest konieczności przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

.....
zatwierdził
Kierownik Zamawiającego

Kuźnia Raciborska, dnia 18.06.2024r.