



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V ▪ IČO: 36 570 460 ▪ DIČ: 202 006 3518 ▪ IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 30.05.2024

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 20.05.2024 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 68 s názvom: DNS VAKM výzva 68/2024 pre závod Michalovce.

Dňa 29.05.2024 bola Obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázka, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Dobrý deň,

žiadame o vysvetlenie súťažných podkladov:

Bod č.1:

36 Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m - (kompatibilná s položkou č. 37, č. 38, č. 39)

Vzhľadom k tomu, že sú vycertifikovaní dvaja dodávatelia na posúvače domovej prípojky a zemné súpravy nie sú kompatibilné u daných výrobcov. Žiadame o rozdelenie pre jednotlivé posúvače a zemné súpravy.

Bod č.2:

43 Posúvač liatinový prírubový krátky DN50 PN16 L=280mm

V názve položky uvádzate krátky (L=280mm) - t.j. podľa tabuliek krátky (L=150mm) a dlhý (L=250mm). Ktorý chcete vysúťažovať?

Ďakujeme.

Odpoveď Obstarávateľa na otázky:

Dobrý deň,

k bodu č. 1: Požadujeme posúvače domovej prípojky rôznych dimenzií (1“, 1 1/4“ a 2“) a k nim kompatibilné zemné súpravy, ktoré sú unifikované k uvedeným posúvačom (DN 3/4“ – 2“).

k bodu č. 2: Pri položke č. 43 - Posúvač liatinový prírubový krátky DN50 PN16 L=280mm došlo k chybné uvedenej špecifikácii, správna špecifikácia je nasledovná: Posúvač liatinový prírubový krátky DN150 PN16 L=280mm.

Obstarávateľ na doručení otázku odpovedá bezodkladne, preto nebude posúvať lehotu na predkladanie ponúk. Ďalej, Vám oznamujeme, že bol nahratý aktualizovaný dokument Príloha č. 1 – Časť 1 – Certifikované tovary.

S pozdravom