

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<div> <div> <h1>ROZVÁDZAČ RK3</h1> <p>Rozvádzač PRS</p> <p>Rozmer: 600x760x350 mm (šxvxh)</p> <p>Krytie: IP 43/20</p> <p>Napäťová sústava: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S</p> <p>Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom): Podľa STN 33 2000-4-41 - izoláciou živých častí - zábranami alebo krytmi</p> <p>Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): Podľa STN 33 2000-4-41 - samočinným odpojením napájania - dvojitou alebo zosilnenou izoláciou</p> <p>Trieda ochrany: II</p> <p>Nom. prúd: 250 A</p> <p>Skratová odolnosť: 6 kA</p> <p>Prívod: zdola</p> <p>Vývody: zdola</p> <p>Dvere: ľavé</p> <p>Farba: šedá</p> </div> <div> </div> </div>																			
<div> <div> <p><i>Stavba:</i> Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu</p> <p><i>Investor:</i> Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava</p> <p><i>Objekt:</i> SO 16 - Kotolňa č.2</p> <p><i>Obsah:</i> Rozvádzač RK3</p> <p><i>Časť:</i> MaR+Eli</p> <p><i>Číslo:</i> 1335-03</p> <p><i>Vypracoval:</i> M. Ferčák</p> <p><i>Dátum:</i> 10/2019</p> <p><i>Arch. číslo:</i> 1335/20</p> </div> <div> <p><i>Zodp. projektant:</i> Ing. J. Piteľ, PhD.</p> </div> </div>																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PAUFEX	PREŠOV s.r.o.	Kreslil B. Piteľ			Vypracoval M. Ferčák			Kontroloval J. Piteľ	Obsah Rozvádzač RK3			Dátum 10/2019	Zmena	Popis rozvádzača		Kód HaHe2	Číslo 1335-03	Listov: 4 List: 1	



