

Prehlásenie projektanta

Stavba: **„Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu“.**

V dokumentácii horeuvedenej stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, po obdržaní vyjadrení jednotlivých dotknutých organizácii, boli požiadavky týchto organizácii zahrnuté do projektovej dokumentácie.

Opravy zo stanoviska ministerstva vnútra SR, Sekcia personálnych a sociálnych činností odbor zdravotníctva.

Požiadavky pod číslom 1, 2, 4 je zapracovaná do PD v plnom rozsahu

Požiadavka pod číslom 3, prirodzene vetrane oknami nie je možné zabezpečiť, nakoľko z hľadiska požiarnej ochrany sa nachádzajú u ochrannom pásme. Pre vetranie miestnosti 103 a 104 je navrhnuté nútene vetranie na zabezpečenie hygienických potrieb.

Sekcia krízového riadenia

1, 2, Projektová a konštrukčná dokumentácia bola posúdená oprávnenou osobou.

Stanovisko je súčasťou dokladovej časti

5,6, V PD boli opravené neplatné vyhlášky za platné

Pre jednotlivé križovania s jestvujúcimi podzemnými sieťami je potrebné dodržať STN 73 6005. Jestvujúce siete sú zakreslené v celkovej situácii.

OÚ Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Pri zriaďovaní plynovej prípojky nedôjde ku obmedzeniu cestnej premávky, preto nie je spracovaný projekt dočasného značenia.

V Prešove 13.05.2021



Ing. Ján Kačala