

objekt 2892



LEGENDA:  
ARMATÚRY:

- + OV — AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL –VOA 12
- TH — TERMOSTATICKÁ HLAVICA DANFOSS TYP RAE 5054 – NAVRHOVANÁ
- RA–N\*P/15/8 — RADIÁTOROVÝ REGULAČNÝ VENTIL PRIAMÝ, DANFOSS, TYP RA–N, DN 15, POČET OTÁČOK PREDNASTAVENIA 8– NAVRHOVANÝ
- RLV\*P/15/4ot. — RADIÁTOROVÉ REGULAČNÉ ŠRÚBENIE PRIAME, DANFOSS, TYP RLV, DN 10, POČET OTÁČOK 4–OTVORENÝ – NAVRHOVANÝ
- RV15–2,5 — REGULAČNÝ VENTIL DANFOSS, TYP MSV–BD s vnutor.zavitom, VYVAŽOVACÍ, UZATVÁRACÍ A MERACÍ, kvs=3
- RV15LF–2,5 — REGULAČNÝ VENTIL DANFOSS, TYP MSV–BD s vnutor.zavitom, VYVAŽOVACÍ, UZATVÁRACÍ A MERACÍ, kvs=2,5
- GK15 — GULOVÝ KOHÚT
- VK15 — VYPÚŠŤACÍ KOHÚT
- ☐ AON — AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACIA NÁDOBA

LEGENDA POTRUBIE, VYK.TELESÁ:  
VIĎ VÝKR.Č.02

Vypracoval:		Zodpovedný projektant:	Vedúci projektant:	<div>Ing. Ján KAČALA</div> <div>projekcia–vykurovanie</div> <div>Smreková č.7, 080 01 Prešov</div>	
Ing. Eva KAČALOVÁ		Ing. Eva KAČALOVÁ	Ing. Ján KAČALA		
Miesto stavby: ZB HaZZ, Mierova č.3, 066 01 Humenné					
Investor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č.2, 812 72 Bratislava					
Stavba: Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu				Formát	2xA4
				Dátum	10.2019
				Účel	DSP+RP
Objekt: SO 03 - Budova 2891, Administratívna				Číslo zákazky	201926
Obsah: PÔDORYS 2.NP				Časť: Vykurovanie	Č. výkr.:  03
				Mierka : 1:75	