



Bratislava, 30.01.2025

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 23 a 24

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 8/2025 z 14.01.2025 pod značkou 744 - MSP, boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 23:

Barva výložníků a objímek v rámci SO 601 – jakou požaduje Dopravní podnik Bratislava RALku? Je dostatečná barva armatur od výrobce (výložníky šedá, objímky bez barevné úpravy – žárový pozink)?

Odpoveď č. 23:

Verejný obstarávateľ k predmetnej otázke uvádza, že sú požadované armatúry pozinkované a s povrchovou úpravou s farebným odtieňom RAL 7016 – antracitová šedá. Výložníky sú požadované taktiež v povrchovej úprave s farebným odtieňom RAL 7016.

Otázka č. 24:

SO 601 – křížení požaduje Dopravní podnik Bratislava nastavitelné např. 55 – 90 stupňů, nebo pevné?

Odpoveď č. 24:

Verejný obstarávateľ uvádza, že požadované sú pevné križenia.

S pozdravom

Mgr. Marian Szakáll v. r.
vedúci referátu 2
oddelenia verejného obstarávania