



LEGENDA:

1	POTRUBIE DN 200, PVC KORUGOVANÉ , SN 10		
2	LŮŽKO - JEDNOZRNINÝ NESÚDRŽNÝ MATERIÁL, ZHUTNENÝ (ŠTRKOPESOK) fr. max.10mm		
3	OBSPY POTRUBIA - ŠTRKOPESOK, VZHL. NA ŠÍRKU RYHY NEHLUTNÍŤ		
	a) ŠTRK - ZHUTNENIE 90-94% SPD		
	b) PIESOK - ZHUTNENIE 84--89% SPD		
	DN/D	MAX.VEĽKOSŤ FRAKCE ČASTÍČ=80% OBJEMU	MAX.VEĽKOSŤ ČASTÍČ
	200	0-7 mm	16 mm
4	PÁŽENIE PRÍLOŽNÉ (ŠÍRKA VÝKOPU SA UVAŽUJE MEDZI VNÚTORNÝMI LÍCAMI PÁŽENIA)		
5	ZÁSYP RYHY -V ZÁREZE- ŠTRKODRVOU ZHUTNENOU NA PARAMETRE PODLOŽIA -V MÁSPRE - ZEMINOU Z VÝKOPU ZHUTNENOU NA PARAMETRE PODLOŽIA		

ŠÍRKA DNA VÝKOPU PRI KLADENÍ POTRUBIA

OBSP	SKLON SVAHU VÝKOPU /VÝŠKA SVAHU KU DEJU PODRYSNEJ DÍŽKE/	HĽBKÁ DNA V m	ŠÍRKA DNA b V m AK m d MĀ ROZMER V m		
			DO 0,40	0,4 - 1,0	NA D 1,0
ZHUTNENÝ	ZVISLÝ ALEBO STRNŠÍ AKO 1:0,25	LUBOVOLNÁ	d + 0,7	d + 0,8	d + 0,9
	1:0,60 AŽ 1:0,25		MIN. 1,0		
	MENEJ STRNÝ AKO 1: 0,60		d + 0,7	d + 0,6	d + 0,5
NEZHUTNENÝ	MENEJ STRNÝ AKO 1: 0,60	DO 2,5	d + 0,6	d + 0,5	d + 0,4
			d + 0,3	d + 0,3	d + 0,3
			MIN. 0,6		
			d + 0,4	d + 0,4	d + 0,4
		OD 2,5 DO 5,0	MIN. 0,7		
			d + 0,5	d + 0,5	d + 0,5
			d + 0,5	d + 0,5	d + 0,5
		VIAC AKO 5,0	MIN. 0,8		

POZNÁMKA:

PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČÍŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

ZÁKAZKA:

LEVICE HS, REKOSTRUKCIA NÁDVORIA A SPEVNENÝCH PLŔCH				<div>daqe</div> <div>DAQE Slovakia s.r.o.</div> <div>Pribinova 8953/62 010 01 Zilina +421 908 047 197 pilonak@daqe-sk</div>	
OBJEKT:		SO 201 DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA		ČÍSLO ZÁKAZKY:	
PRÍLOHA:		ULOŽENIE POTRUBIA		DATUM:	
INVESTOR: MINISTERSTVO VNÚTĚRA SR, PRIBINOVA Č.2, 812 72 BRATISLAVA				STUPEŇ:	
KRAJ: NITRIANSKY		OKRES: LEVICE		MIERKA:	
MANAŽÉR PROJEKTU:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		FORMÁT	
doc. ING. MARTIN PITONÁK, PhD.		ING. JÚLIUS HLAVÁČ		ČÍSLO PRÍLOHY:	
NAVRHOL - VYPRACOVAL:		KONTROLOVAL:		SÚPRAVA:	
ING. JÚLIUS HLAVÁČ		ING. LUKÁŠ ROLKO		04	