



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Banská Bystrica

VO-00309

Ing. Monika Debnárová

08.08.2024

0949 014 601

Vec

**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 2**

Identifikácia verejného obstarávania:

**Verejný obstarávateľ:**

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

**Predmet zákazky:**

Vybudovanie prepojenia ciest III/2415, III/2416 – Pršianska terasa

**Druh postupu:**

zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.07.2024 (ďalej len „ZVO“)

**Vyhlásené:**

vo Vestníku verejného obstarávania č. 144/2024 dňa 25.07.2024 pod značkou oznámenia 18174-MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 143/2024 zo dňa 24.07.2024 pod č. 443426-2024

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 07.08.2024 o 07:40 hod:**

**Otázka:**

SO 002-00 - Zberná komunikácia- novostavba - pol č. 108 - 89561 1001 Výustný objekt trativodu z betónu C25/30 ..... 4,0 ks.

K tejto položke nie je v PD žiaden detailný výkres len v situácii daného SO 0002-00 sú 3 ks - rozmerov 3,0x2,0m a 1 ks 3,0x1,75 .

Žiadame doplniť výkresy , aby sa daná položka mohla oceniť.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ informuje, že tak ako je uvedené vo výkrese Situácie objektu SO 002-00, výustný objekt trativodu so spevnením priekopy je potrebné zhotoviť podľa vzorového listu č. 2.223.02 .

S úctou,

Ing. Monika Debnárová  
kontaktná osoba verejného obstarávateľa