



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Žiadosti o vysvetlenie - stanovisko č. 4

Verejný obstarávateľ informuje, že v rámci verejnej súťaže s názvom: „Rekonštrukcia lesnej cesty Šumiac - Kráľova“, ktorá je zadaná prostredníctvom IS JOSEPHINE, ako nástrojom na elektronizáciu verejného obstarávania, odbržal od záujemcu žiadosť o vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ predkladá nasledovné stanovisko:

OTÁZKA Č. 7

Pri zhotovení krajníc uvažuje VO vo všetkých objektoch s Asfaltovým betónom AC 16 so zhutnením. Verejný obstarávateľ neuvažuje pri týchto položkách so správnym koeficientom objemovej hmotnosti materiálu. Objemová hmotnosť AC 16 L sa pohybuje od 2,4 do 2,5 t/m³. Opraví VO p. č. 26 v SO 01, p. č. 31 SO 02 a p. č. 26 v SO 03?

ODPOVEĎ Č. 4

Verejný obstarávateľ predkladá stanovisko autorizovaného projektanta: „Povrchová medzernatosť pre odvedenie vody cez krajnicu zodpovedá nižšej objemovej hmotnosti koeficientu 2,0 t/m³ po zhutnení ručnou vybračnou doskou. Uvedené stanovisko sa týka len výmery krajnice, nie vozovky jazdného pruhu.

Na základe uvedeného, verejný obstarávateľ nepristúpi k úprave (oprave) položiek, ktoré sú uvedené vyššie.