



NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3+N+PE str.50Hz, 230/400V TN-S 3+PEN str.50Hz, 230/400V TN-C	
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM - STN 33 2000-4-41	
1.Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania: (ZÁKLADNÁ OCHRANA)	- izolovaním živých častí - zábranami alebo krytmi - doplnkovou ochranou prúdovými chráničmi
(OCHRANA PRI PORUCHE)	- ochranným uzemním a ochranným pospájaním - samočinným odpojením napájania - doplnkovou ochranou prúdovým chráničom
2.Ochranné opatrenie: Dvojitá alebo zosilnená izolácia	
3.Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV	
4.Doplnková ochrana:	- Prúdovým chráničom (RCD) - Doplnkovým ochranným pospájaním

REELPRO s.r.o. Projektčná a konzultačná činnosť - Elektrické inštalácie Tbiliská 13, 831 06 Bratislava andrej.repka@gmail.com +421 908 935 334		STAVBA	SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia ubytovne A a B rekonštrukcia ubytovne B		
		STAVEBNÍK	MV SR, BRATISLAVA		
	PRÍLOHA	Schéma rozvodu NN			
	PROFESIA	ELEKTROINŠTALÁCIA		MIERKA	
	HIP	Ing. arch. Rudolf MELČÁK, SKA	AO - 0011AA	FORMÁT	2xA4
	ZOP	Ing. Andrej Repka		PRÍLOHA	SÚPRAVA
	STUPEŇ PD	PROJEKT STAVBY - aktualizácia PD pre realizáciu stavby			E13
	DÁTUM VYPRAC.	12/2022			