

**Trenčiansky samosprávny kraj**

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

**Všetkým záujemcom**Naša značka  
TSK25/35522–WYP/26Vybavuje  
Eva PrincováTrenčín  
02.07.2020**Vec:****DOPLNENIE VYSVETLENIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV K PODLIMITNEJ ZÁKAZKE NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM "Vybudovanie nového urgentného príjmu" ZO DŇA 24.06.2020**

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „verejný obstarávateľ“) týmto poskytuje doplnenie vysvetlenia súťažných podkladov podlimitnej zákazky na výber zhotoviteľa stavby s názvom "**Vybudovanie nového urgentného príjmu**" zadávaného postupom podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 257/2019 zo dňa 18.12.2019 pod značkou 35522-WYP.

**Doplnenie vysvetlenia súťažných podkladov zo dňa 24.06.2020****Otázka č. 1:**

Rozumieme správne, že máme naceniť iba doplnenie do rozvádzača HR02 a rozvádzač DT2 v objekte centrálnej sterilizácie aj keď samotný objekt "SO01 OBJEKT CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE" nie je predmetom obstarávania?

**Odpoveď č. 1:**

HR02 a DT2 sú rozvádzače pre centrálnu sterilizáciu

**Pre urgentný príjem a centrálnu sterilizáciu je potrebné aby boli inštalované:**

DT1 - riadenie dodávka teploty pre urgentný príjem a centrálnu sterilizáciu

DT- MaR - riadiaci systém pre urgentný príjem a centrálnu sterilizáciu

**Pre urgentný príjem:**

DT 3 chladenie

R-JUS - doplnenie MaR

R- ZM- doplnenie MaR

R-EL - doplnenie MaR

**Otázka č. 2:**

Vaša odpoveď nesúvisela s našou otázkou, nakoľko sme sa pýtali na objekt SO 01 Urgentný príjem. Prosíme o jasnejšie špecifikovanie spôsobu nacenenia Rozvádzaču Rack MaR1. Predmetný rozvádzač sa nachádza v VV\_Bojnice\_SO01 Urgentnyprajem\_E55.xlsx pod položkou poradové číslo 45 - "Rozvádzač Rack MaR, vrátane vnútorného vybavenia sub 1,000" a zároveň položkovite zadané v "VV\_Bojnice\_SO01RackMaR1.xlsx". Pri vyplnení oboch rozpočtov by došlo k duplicitnému naceneniu.

**Odpoveď č. 2:**

Rack MaR je dátový rozvádzač pre osadenie web servera a ukončenie kabeľáže so záložným zdrojom. Je potrebný pre urgentný príjem aj centrálnu sterilizáciu.

Je to položka 45 vo VV SO01 Urgentný príjem MaR, rozklad položky je samostatný rozpočet na základe dopytu. Preto to nie je potrebné navýšovať rozpočet duplicitne.

**Otázka č. 4:**

MaR - Vykazvymer\_rozvadzacaDT2.xlsx a Vykazvymer\_rozvadzacaDT3.xlsx - sú rozvádzače, ktoré majú v popise "Stavba: VYBUDOVANIE NOVEJ CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE" nakoľko v predošlých odpovediach jasne definujete, že CENTRÁLNA STERILIZÁCIA NIE JE PREDMETOM OBSTARÁVANIA. Máme zato, že predmetné výkazy výmer majú zle uvedený popis, alebo sa v obstarávaní ocitli omylom. Prosíme obstarávateľa o úpravu názvov predmetných výkazov výmer alebo o ich odstránenie, prípadne doplnenie presnej špecifikácie prináležitosti k obstarávaniu.

**Odpoveď č. 4:**

DT2 - je riadiaca jednotka chladenia pre centrálnu sterilizáciu

DT3 - je riadiaca jednotka chladenia pre urgentný príjem

Dopíňame aktualizovaný rozpočet pre urgentný príjem tak, aby mohol fungovať samostatne.

S pozdravom,



Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania zn. 35522-WYP

Prílohy:

Aktualizovaný rozpočet pre urgentný príjem