



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
VO-00324

Vybavuje/linka
Mgr. Dominika Cvečková
0948 292 782

Banská Bystrica
18.09.2024

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1
Informácia o doplnení a zmene súťažných podkladov č. 2

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Novohradské múzeum a galéria , Námestie Kubínyiho 38/3, 984 01 Lučenec, IČO: 35984791

Predmet zákazky: Rekonštrukcia strechy Novohradské múzeum a galéria, Lučenec
Druh postupu: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 178/2024 dňa 09.09.2024 pod značkou 22414-MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 174/2024 zo dňa 06.09.2024 pod č. 536986-2024

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi 13.09.2024 15:58:56 elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Žiadame VO o vysvetlenie SP
vo výkaze výmer je uvedené kladenie strešnej krytiny "korunové kladenie"
v projektovej dokumentácii ani stavebnom povolení sa toto kladenie nespomína.
Ako má byť teda kladená krytina ?

Odpoveď na otázku č. 1:

V PD na výkrese krovu je uvedené latovanie 30x50mm po 160mm = dvojité latovanie – toto je správne. V rozpočte je nesprávne uvedené korunové kladenie. Správne má byť v časti "Obnova stavebných konštrukcií budovy, ktorá nemá vplyv na energetickú hospodárnosť budovy" v pol. č. 114 uvedené "Keramická krytina TONDACH Bobrovka, dvojité kladenie, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°".

1. Informácia o doplnení súťažných podkladov č. 2

V súvislosti s vyššie uvedeným verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady, konkrétne prílohu č. 2 Výkaz výmer.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch zapracovali vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.

S úctou,

Mgr. Dominika Cvečková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa