


TYP:
NÁSTENNÝ ROZVÁDZAČ 54modulov
DVERE S KRYTÍM IP 65
PO OTVORENÍ DVERÍ KRYTIE IP 30
KOMPLETNE VNUTORNE VYBAVENÝ
PRÍVOD/VÝVODY - VRCHOM

ROZVODNA SUSTAVA: 3+N+PE str. 50Hz, 400/230V / TN-S
OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKÝM PRUDOM PRI PORUCHE PODLA STN 33-2000-4-41: 1.Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania 2.Ochranné opatrenie: Dvojité alebo zosilnená izolácia

NÁZOV A MIESTO STAVBY MALACKY-KOMPOSTÁREŇ A ZBERNÝ DVOR parc.č. C KN 5389/3 až 7, 5389/10, 5389/18, 3613/5, 3613/14, 5389/19, k.ú. Ma, okr. MA parc.č. E KN 596/1, k.ú. Malacky, okres Malacky		PEČIATKA ZODP. PROJEKTANTA 	
INVESTOR Mesto Malacky, Bernolákova 5088/1A, Malacky	AUTORI NÁVRHU HYDROCOOP spol. s r.o. Bratislava	DÁTUM 11/2019	PARÉ
	ZODP. PROJEKTANT Ing. Andrej Repka	KÓD ZÁKAZKY -	
	VYPRACOVAL Ing. Andrej Repka	REVÍZIA 00	ČÍSLO VÝKRESU EL-04
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU		FORMÁT	
STAVEBNÝ OBJEKT SO 06 Prístrešok pre mechanizmy		MIERKA	
NÁZOV VÝKRESU ROZVÁDZAČ R1		PROFESIA SO13 ELEKTROINŠTALÁCIA	



NIE JE PREDMET TEJTO PD

INVESTOR	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky	OBSAH		ROZVÁDZAČ - RP1	REELPRO s.r.o Tbiliská 13, 831 06 Bratislava andrej.repka@gmail.com	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ANDREJ REPKA	STR.1
OBJEKT	MALACKY SO 06 Prístrešok pre mechanizmy KOMPOSTÁREŇ A ZBERNÝ DVOR	ZÁK. ČÍS.	DATUM :			11/2019	PROFESIA	