


Legenda:

- Rozbočovacia krabica, IP67
- Nástenné svietidlo OVAL 1xE27/60W/230V, IP44
- Jednopolový vypínač
- Zásuvka 16A/230V; IP44
- Zásuvka 16A/400V; IP44



NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA:

3/N/PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-S
1/N/PE, AC, 50Hz, 230V, TN-S

- ZÁKLADNÁ OCHRANA :
 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
 - ZÁBRANAMI, ALEBO KRYTMI
- OCHRANA PRI PORUCHE:
 - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA - POSPÁJANÍM

<div><div><div>IFT</div><div>InForm Technologies</div></div><div><div>IFT InForm Technologies, a.s.,</div><div>Elektrárenská 12428, 831 04 Bratislava</div></div></div>		
<div><div><div>HITACHI</div><div>ABB</div></div><div><div>Hitachi Power Grids Slovakia, s.r.o.</div><div>Tuhovská 29, Bratislava - mestská časť Vajnory 831 06</div></div></div>		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Milan Pokorný	<div><div></div></div>
KONTROLOVAL:	Ing. Ján Kivader	<div><div></div></div>
HL. INŽINIER PROJEKTU:	Ing. Michal Horváth	<div><div></div></div>
NÁZOV A Miesto STAVBY		
Prestavba tepelných zdrojov MPBH v Šamoríne s využitím kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie		
PREVÁDZKOVÝ SÚBOR		
PS 301-01 Trafostanica a pripojenie k distribučnej sústave		
NÁZOV PRÍLOHY		
Elektroinštalácia v TS		
TRIEDIACI KÓD &DCC	ČÍSLO ZÁKAZKY	
	Z21080	

AUTORIZÁCIA	
MIERKA	FORMÁTY
1:25	2xA4
DÁTUM	11/2021
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	
DVP	
ČÍSLO KÓPIE	
DIEL	Č. PRÍLOHY
	V13