

Vyhlasovateľovi boli dňa 30.10.2024 doručené nasledovné otázky, na ktoré poskytuje odpoveď:

- **V súťažných podkladoch sa hovorí, že do prílohy C.1 sa vpisujú ceny s DPH avšak v samotnej tabuľke sa uvádza že ceny majú byť bez DPH**

Odpoveď:

Záujemca sa riadi Prílohou C.1 – ceny sa uvádzajú bez DPH.

- **Výkaz výmer 02_PS 301_06 Vzduchotechnika, 02_PS_301_05 Odvod spalín02_PS_301_04 Vyvedenie el. výkonu, 02_PS_301_03 Vyvedenie tepelného výkonu – sú ceny vedené v CZK a je použitá DPH platná pre ČR (15% a 21%).**

Odpoveď:

Spomínané zadania Výkaz výmerov sú len informatívne, neslúžia na ocenenie aktuálnej súťaže (reflektujú projekt prestavby zdrojov K1, K2 a K4 MPBH v Šamoríne), a Navrhovateľov žiadame o predloženie cien v EUR a podľa platnej legislatívy v SR.

- **Existuje Statický posudok strechy pre umiestnenie termických panelov na streche K1?**

Odpoveď:

Statický posudok pre umiestnenie termických panelov na strechu K1 nebol zvlášť vypracovaný, ale bolo prihliadnuté na dostupnú dokumentáciu stavby a skutočnosť, že bola realizovaná stavebným "systémom S 1,2". V prípade potreby bude dokumentácia sprístupnená.

- **Je vypracovaná PD pre POV, PD pre zmenu v organizácii dopravy?**

Odpoveď:

PD pre POV samozrejme bola vypracovaná a môže byť dostupná na vyžiadanie, povaha realizácie stavby nevyžaduje vypracovanie PD pre zmenu v organizácii dopravy (viac v časti F Sprievodnej správy Projektu).