



Pol.	VÝVOD	NAPÄTIE (V)	PRÍKON (kW)	VÝŠKA NAD PODLAHOU (mm)	ZARIADENIE
EZ1	Vodotesná zásuvka	230	0.3	2200	Chladiaca skriňa
EZ2	Vodotesná zásuvka	230	0.3	2200	Chladiaca skriňa
EZ3	Vodotesná zásuvka	230	1.0	1100	Bežné použitie
EZ4	Vodotesná zásuvka	230	0.5	600	Bežné použitie
EZ5	Vodotesná zásuvka	230	1.0	600	Rezerva
EZ6	Vodotesná zásuvka	230	1.0	1100	Bežné použitie
EZ7	Vodotesná zásuvka	230	0.5	600	Bežné použitie
EZ8	Vodotesná zásuvka	230	1.0	600	Rezerva
EZ9	Vodotesná zásuvka	230	1.0	1100	Bežné použitie
EZ10	Vodotesná zásuvka	230	0.5	600	Bežné použitie
EZ11	Vodotesná zásuvka	230	0.3	600	Podpultová chladnička
EZ12	Vodotesná zásuvka	230	0.3	600	Podpultová chladnička
EZ13	Vodotesná zásuvka	230	1.0	1100	Bežné použitie
EZ14	Vodotesná zásuvka	230	1.0	1100	Bežné použitie
EZ15	Vodotesná zásuvka	230	0.3	2200	Chladiaca skriňa
EZ16	Vodotesná zásuvka	230	0.3	2200	Rezerva

UVEDENÉ POLOŽKY SÚ PREDMETOM DODÁVKY STAVBY!

VŠETKY KÓTY SÚ POŽADOVANÉ OD ČISTO OMIETNUTÝCH, RESP. OBLOŽENÝCH STIEN A PODLAHY S POLOŽENOU DLAŽBOU. PRI VÝŠKOVÝCH KÓTACH NAD PODLAHOU SA ROZUMIE OS VÝVODU.

VŠETKY VÝŠKOVÉ KÓTY UVAŽOVAT OD 0mm ČISTEJ PODLAHY!!

DOPORUČENÁ VÝŠKA UMIESTNENIA PREDRADENÝCH VYPÍNAČOV: 1500 mm

Riešenie tejto PD nerešpektuje systém vykurovania, ktorý nebol uvedený v príslušných podkladoch.

Potrebné zabezpečiť navážacie otvory minimálne 1200 x 2000 mm !!

Pri prívodoch v chráničkách dodržať celú požadovanú dĺžku chráničky !

Všetky prírody na 400V v spletaných vodičoch !

POZNÁMKA :

V ZMYSLE STN 34 1010 MUSÍ BYŤ MEDZI ZARIADENAMI VYKONANÉ OCHRANNÉ POSPOJOVANIE – DOPLNKOVÁ OCHRANA PROTI DOTYKOVÉMU NAPATIU

- SAMOSTATNE VYVEDENÝ VODIČ (ZELENO-ŽLTÝ) DĽŽKY 2m A PRIEREZU 6mm² VYVIESŤ NA ÚROVNI PODLAHY, MIN. 50mm OD KAŽDEJ PRIEČKY.

Všetky zrealizované privody elektrickej energie musia byť skontrolované a schválené dodávateľom gastrotechnológií pred ďalšími stavebnými úpravami (položenie dlažby, obkladu,..) !!

HIP	N/A s.r.o., Kalinčiakova 3 Bratislava					
VYPRACOVAL	Ing. Miloš Černý	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Miloš Černý			
INVESTOR	Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica					
NÁZOV STAVBY	Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene			ZÁKAZKA	06/2023	ČÍSLO VÝKRESU 3
MIESTO	Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, Kat. územie: Môťová			MIERKA	1:50	
OBJEKT	SO101			FORMÁT	8xA4	
ČASŤ	Príloha 4 - Gastrotechnológia			STUPEŇ	RP	
NÁZOV VÝKRESU	Prívody elektrickej energie - 1.NP			DÁTUM	04/2024	