

# Výzva na predkladanie ponúk

## PRIESKUM TRHU k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) Aktualizácia 1

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

**Názov organizácie:** VÍNO MRVA & STANKO, a.s.

**Sídlo organizácie:** Orešianská 7/A, 917 01 Trnava

Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č. 10550/T

**IČO:** 36233048

**DIČ:** 2020164630

**IČ DPH:** SK2020164630

**Kontaktná osoba pre vysvetlenie údajov vo výzve:**

**Meno, priezvisko, titul:** Ing. Peter Stanko

**Mobil:** + 421 903 711 911

**E-mail:** [stanko@mrvastanko.sk](mailto:stanko@mrvastanko.sk)

### 2. Predmet zákazky

#### 2.1. Názov predmetu zákazky:

„FTV SYSTÉM - Etapa 2.“

#### 2.2. Druh zákazky:

Tovar

#### 2.3. Rozdelenie zákazky na časti:

nie

#### 2.4. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je obstaranie FTV systému, vrátane montáže.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1.

Kód CPV: 31712331-9 Fotovoltické články

### 3. Obsah ponuky:

**3.1.** Predložená cenová ponuka musí byť spracovaná tak, aby z nej bolo možné určiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky (uvedené v Prílohe č. 1).

**3.2.** Predložená ponuka musí obsahovať:

3.2.1. Prílohu č. 2 - Formulár cenovej ponuky

Forma: scan podpísaného dokumentu (pečiatka) v pdf.

3.2.2. Splnomocnenie – úradne overené – v prípade, že ponuku nepodpisuje štatutárny orgán.

Forma: scan dokumentu v pdf.

**Dátum vypracovania ponuky nemôže byť starší ako 3 mesiace!**

### 4. Komplexnosť dodávky

Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

### 5. Miesto a spôsob dodania predmetu zákazky

- Miesto: VÍNO MRVA & STANKO, a.s., Orešianská 7/A, 917 01 Trnava
- Spôsob dodávky: DAP (dohodnuté miesto určenia)

### 6. Podmienky účasti:

Prieskumu trhu sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby oprávnené na dodávku predmetu zákazky. Ponuky musia spĺňať základné technické požiadavky na predmet zákazky.



Uchádzač nemusi predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky, pokiaľ má toto oprávnenie zapísané vo verejne dostupných registroch (napr. Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR a pod.). Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí sám. V prípade, že uchádzač preukazuje oprávnenosť dodávať tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky iným dokladom, uchádzač je povinný predložiť originál, alebo kópiu tohto dokladu (scan dokladu predloží ako prílohu ponuky v cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE).

## 7. Predkladanie ponúk

**7.1.** Miesto predkladania ponúk: **cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE**

**7.2.** Lehota na predkladanie ponúk: do **12.12.2024 do 12:00 hod.**

**7.3.** Spôsob predloženia ponuky:

Ponuky sa predkladajú cez elektronický obstarávací systém JOSEPHINE.

Bližšie informácie o práci so systémom JOSEPHINE je možné získať na:

<https://www.apa.sk/clanok/praca-s-josephine-pre-potreby-vyzvy-4-2-v-kocke/11256>

<https://www.apa.sk/clanok/praca-s-josephine-pre-potreby-vyzvy-52-prv-2022-v-kocke/11348>

## 8. Cena

Ceny je potrebné uvádzať v EUR bez DPH. Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania.

## 9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk v rámci prieskumu trhu je **cena**.

Pri platcovi DPH sa hodnotí najnižšia cena bez DPH a pri neplatcovi DPH sa hodnotí cena celkom. Skutočnosť, že NIE JE PLATCA DPH, uvedie uchádzač v ponuke.

## 10. Jazyk ponuky:

Celá ponuka uchádzača, ako aj doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v štátnom jazyku (**slovenský jazyk**). Akýkoľvek doklad alebo dokument predložený v cudzom jazyku musí byť doložený úradným prekladom do štátneho jazyka (okrem dokladov v českom jazyku).

## 11. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:


Áno.

Názov programu: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2022

## 12. Upozornenie

Upozorňujeme záujemcov, že prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži verejnému obstarávateľovi len na informatívne účely (stanovenie PHZ). Uvedené neplatí, ak sa bude jednať o zákazky „malého rozsahu“ (Zákazky tzv. „malého rozsahu“ sú zákazky v zmysle §1 ods. 14 ZVO, t. j. zákazky, ktorých PHZ je nižšia ako 50.000 Eur bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok.). V takom prípade môže Obstarávateľ určiť víťazného potenciálneho dodávateľa priamym zadaním, alebo určiť víťazného potenciálneho dodávateľa z prieskumu trhu na určenie PHZ.

Dňa: 5.12.2024 v Trnave



Ing. Peter Stanko  
Člen predstavenstva  
VÍNO MRVA & STANKO, a.s.



VÍNO MRVA & STANKO, a.s.  
Orešianská 7/A  
917 01 Trnava  
IČO: 35233048 IČ DPH: SK2020164630



Prílohy:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 - „Príloha c. 2\_Formular cenovej ponuky\_VMS\_fve\_etapa2“ – osobitná príloha,  
excel



Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie a montáž FTV systému, v zmysle minimálnych požiadaviek uvedených nižšie. Dodaný tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám.

Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorí z použitých parametrov alebo rozpätie identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, výkonnostné a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Technická špecifikácia predmetu zákazky – minimálne technické požiadavky obstarávateľa:

Predmet zákazky		Merná jednotka	Množstvo
<b>Vstupné informácie:</b>	<b>Batériové úložisko s kapacitou 244 kWh - (2x122 kWh)</b>		
<b>DODÁVKA ZARIADENÍ FTV</b>			
KONT	Kontainer - beton, model TRAFOSTANICA 4x3x2,8 - úložisko batérií a meničov (alebo ekvivalent)	ks	1
MEN	Menič VONSCH, typ GSE COMP 400 s nominálnym výkonom 45kVA (alebo ekvivalent)	ks	2
MR	SMART meter 3f s príslušenstvom	ks	1
ELMR	Elektromer (meranie vyrobenej a dodanej el. energie z FTV systému)	ks	1
ROZV1	El. rozvádzač k meničom s výbavou (pripojenie na GRID s istením, výkon min. 100kW)	ks	1
ROZV2	Podružný el. rozvádzač s výbavou pre kontainer (svetlo, klima, meranie, router..)	ks	1
KABKONT	Kabeláž, rozvody, trasy GRID - pripojenie k trafostanici (betonový kontajner)	sub	1
	Kábel 4x35 mm <sup>2</sup>	m	15
	Chránička káblová 50 mm	m	15
	Inštalačný, montážny, spotrebný materiál	sub	1
KABAC	Kabeláž, rozvody a trasy AC menič, rozvádzač	sub	1
	Kábel 4x35 mm <sup>2</sup>	m	10
	Chránička káblová 50 mm	m	10
	Inštalačný, montážny, spotrebný materiál	sub	1
KABMR	Kabeláž, rozvody a trasy MaR a komunikácie	sub	1
	Uzemnovací kábel 16 mm <sup>2</sup>	m	120
	Chránička káblová 40 mm	m	120
	Chránička káblová 20 mm	m	25

	S FTP kábel CAT5 outdoor	m	150
	Inštalčný, montážny, spotrebný materiál	sub	1
<b>PRÁCE, SKÚŠKY A REVÍZIE</b>			
	Osadenie a dopojenie kontajnera (model TRAFOSTANICA 4x3x2,8 - úložisko batérií a meničov, alebo ekvivalent)	sub	1
	Inštalácia a dopojenie meničov s príslušnou dokumentáciou (schéma zapojenia)	sub	1
	Inštalácia a dopojenie MaR a komunikácie (SMARTmeter...) s príslušnou dokumentáciou (schéma zapojenia)	sub	1
	Uvedenie FTV systému do prevádzky s napojením na FTV aplikáciu LOXONE a meranie vyrobenej el. energie	sub	1