



Opole, dnia 10 czerwca 2024 r.

**DYREKTOR**  
**Zarządu Zlewni w Opolu**  
**Państwowego Gospodarstwa Wodnego**  
**Wody Polskie**

CO.ZUZ.4210.130.2024.KB

**DECYZJA**

**Pozwolenie wodnoprawne**

Na podstawie art.16 pkt 65 lit. d, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 1, 3, 4, 10, art. 400 ust. 6, 7, 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1, 2 pkt 12, art. 407 ust. 1, 2 pkt 1, 2, 3,5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.); art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) – dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pawonków, ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków, reprezentowanej przez Pana Ireneusza Łukaczyńskiego;

o r z e k a m:

**I. Udzielić Gminie Pawonków, ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej S-2, na ujęciu gminnym w Kośmidrach, na działce ew. nr 199/57, a.m. 1, obr. Kośmidry, gm. Pawonków o parametrach:**

- Pobór wód będzie odbywać się z ujęcia wód z utworów serii węglanowej triasu
- Rzędna terenu - ok. 230 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH)
- Planowane odwiercenie otworu studziennego S-2 – 2024 r. lub 2025 r.
- Głębokość otworu wiertniczego – ok. 520 m p.p.t.
- Obudowa studni: naziemna z laminatu poliestrowo – szklanego
- Armatura studni:
  - Pompa głębinowa Grundfos SP-46-10 (lub inna o podobnej charakterystyce) o wydajności ok. 50 m<sup>3</sup>/h, opuszczona na głębokość ok. 100 m p.p.t.
  - Wodomierz śrubowy DN 80 (lub inny o podobnej charakterystyce) zabudowany na rurociągu tłocznym w obudowie studni.
- Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000 (strefa 6): X: 5614683,2 Y: 6540578,0

Zasięg oddziaływania wynikający z planowanego do wykonania urządzenia wodnego:  
dz. ew. nr 199/57, a.m. 1, obr. Kośmidry, gm. Pawonków.

**II. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie stanowi pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych za pomocą studni głębinowej S-2, na ujęciu gminnym w Kośmidrach, na działce ew. nr 199/57, a.m. 1, obr. Kośmidry, gm. Pawonków.**

**III. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakład zobowiązany jest:**

Zgodnie z art. 331 ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne, należy zgłosić posiadane urządzenie wodne, Wodom Polskim, w celu wpisania do systemu gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

**IV. Ustalić wnioskodawcy, następujące warunki i obowiązki, wynikające z udzielonego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego:**

1. Studnię wraz z armaturą wykonać zgodnie z operatem wodnoprawnym oraz dokumentacją projektową na jej podłączenie.

2. Po zakończeniu robót teren wokół studni uporządkować i zagospodarować, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wód opadowych do obudowy studni.
  3. Poność odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia ww. robót.
- V.** Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI.** Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII.** W postępowaniu wodnoprawnym wykorzystano:
1. Operat wodnoprawny na „wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów serii węglanowej triasu na potrzeby wodociągu gminnego w Kośmidrach”, opracowany przez Pana Ireneusza Łukaczyńskiego, w kwietniu 2024 r.
  2. Dokument pełnomocnictwa z dnia 05.04.2024 r.
  3. Decyzja Starosty Lublinieckiego znak WOŚ.6530.2.2021 z dnia 20.07.2021 r. zatwierdzająca „Projekt robot geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów serii węglanowej triasu w Kośmidrach, działka ewid. nr 199/57, gmina Pawonków”.
  4. Uproszczony wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości będących w zasięgu oddziaływania.
  5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Wójta Gminy Pawonków pismem znak GK.6733.1.2024 z dnia 05.04.2024 r.
  6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 286,00 zł dokonanej przelewem w dniu 16.04.2024 r. na rachunek bankowy nr 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

### UZASADNIENIE

Gmina Pawonków, ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków, reprezentowana przez Pana Ireneusza Łukaczyńskiego, pismem (bez znaku) z dnia 06.05.2024 r. (data wpływu 07.05.2024 r.) wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej S-2, na ujęciu gminnym w Kośmidrach, na działce ew. nr 199/57, a.m. 1, obr. Kośmidry, gm. Pawonków.

Do wniosku załączono zgodnie z wymogami, operat wodnoprawny, opis zamierzonego przedsięwzięcia sporządzony w języku nietechnicznym, operat w wersji elektronicznej oraz dokumenty wymienione w pkt VII. 1 – 6 niniejszej decyzji.

W toku postępowania administracyjnego organ orzekający ustalił co następuje.

Celem planowanego do wykonania urządzenia wodnego tj. studni głębinowej jest ujmowanie wody podziemnej z utworów serii węglanowej triasu na potrzeby wodociągu gminnego w Kośmidrach, na działce ew. nr 199/57, a.m. 1, obr. Kośmidry, gm. Pawonków.

Studnia IG-1 jest obecnie podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę dla gminy Pawonków. Dla poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę planuje się wykonanie dodatkowej studni S-2, która będzie pracować zamiennie z istniejącą studnią IG-1.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335), stanowiącego aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967), przedmiotowy obszar zlewni leży w regionie wodnym Górnej Odry obejmującym zlewnię Odry od granicy państwa po ujście Nysy Kłodzkiej:

- a) jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW60001011829 i nazwie „Lublinica”
  - Status JCWP – NAT - naturalna część wód
  - Stan/potencjał ekologiczny – zły stan ekologiczny
  - Wskaźniki determinujące stan - azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy; makrofity, makrobezkręgowce, ichtiofauna
  - Stan (ogólny) - zły stan wód
  - Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona
- b) jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000110
  - Stan chemiczny dobry
  - Stan ilościowy dobry
  - Stan JCWPd dobry

Zamierzone przedsięwzięcie nie narusza ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz zapisów decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Lokalizacja zamierzonego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza obszarami ustanowionych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, powiadomił strony o wszczęciu postępowania zawiadomieniem znak CO.ZUZ.4210.130.2024.KB z dnia 10.05.2024 r. Informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przekazano do Urzędu Gminy Pawonków celem podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Strony powiadomiono o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o możliwości zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Strony nie skorzystały z możliwości czynnego udziału w rozpatrzeniu wniosku, przed wydaniem nin. decyzji.

Podstawę prawną wydania niniejszej decyzji stanowi art. 104 § 1 i 2 ww. ustawy Kpa, z którego wynika, iż organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, a przedmiotowa decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części. W tym przypadku istota sprawy została rozstrzygnięta w całości.

Zapis art. 388 ust. 1 pkt 1, ww. ustawy Prawo wodne stanowi, iż zgoda wodnoprawna jest udzielana poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. d) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wykonanie urządzeń wodnych, m. in. obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych. Warunki wykonania urządzenia wodnego zostały opisane w pkt I-IV. niniejszej decyzji.


Po przeanalizowaniu całości materiału dowodowego, biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

#### **Pouczenie:**

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, z zastrzeżeniem w pkt 2.
2. Zgodnie z art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
4. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane lub zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego.



5. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
6. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki, o których mowa w art. 415 ustawy Prawo wodne.
7. Zgodnie z art. 478 ust. 3 w zw. z art. 331 ust. 1 pkt 15 i ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne, w zakresie urządzeń wodnych - właściciele tych urządzeń mają obowiązek nieodpłatnego przekazywania danych wchodzących w zakres informacji gromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami. Kto wbrew ww. przepisom nie realizuje powyższego obowiązku - podlega karze grzywny.



p. o. Z-CA DYREKTORA

Joanna Kwiecień-Krawczyk

**Otrzymują:** Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

1. Gmina Pawonków, ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków  
na ręce pełnomocnika: Pan Ireneusz Łukaczyński
2. ZUZ a/a x 2

**Do wiadomości (w formie elektronicznej):**

1. ZZI w/m