



VÝPIS BET. VÝSTUŽE PODLAHOVEJ DOSKY - SIETE

POL.	PROFIL	ROZMER m2	VÁHA kg/m2	POČET KS	HMOTNOST kg	POZNÁMKA
S1	ø8/8-150/150	192,00	5,27	1,30	1315,39	UPRAVOVAŤ STRIHANÍM
HMOTNOST CELKOM:					1315,39kg	

PODLAHOVÁ DOSKA h=150MM
Celkom plocha 192,00m2,
PRESAHY SIETI 350mm.

- POZNÁMKY:
- VÝKRES NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA
 - JE NUTNÉ REŠPEKTOVAŤ OTVORY A PRESTUPY V ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH V ZMYSLE JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
 - KRYTIE 50mm
 - VÝŠKOVO DODRŽAŤ VÝKRES ZÁKLADOV PODĽA STAVEBNEJ ČASŤI
 - ZÁKLADOVÝ ŠKÁRU CHRÁNIŤ PROTI NEPRIAZNIVÝM POVETERNOSTNÝM VPLYVOM

NAVRHNUTÉ PODĽA: STN EN 206-1
Materiál:
BETÓN: STN EN 206-1-C20/25-XC1(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3

PODKLADNÝ BETÓN: STN EN 206-1-C12/15
OCEĽ: B500 B (10 505)
KRYTIE (NOMINÁLNE): c_{nom}=50mm
c_{nom}=20mm (PODLAHA)

- POZNÁMKY:
1. PRED BETONÁŽOU JE NUTNÉ OSADIŤ KOTEVNÚ VÝSTUŽ ŽB-STIEN A STĽPOV.
 2. BETONÁRSKA VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ V OSI PRÚTA

PROJEKTANT STAVBY:	STAVARCH, s.r.o., 17.novembra 9, 064 01 Stará Lubovňa	SAPAN s.r.o. Za vedou 1389/13 064 01 Stará Lubovňa mail : sapan.sro@gmail.com	
PROJEKTANT PROFES.	SAPAN s.r.o., STARÁ LUBOVŇA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. VIROSTKO JOZEF
VYPRACOVAL	Ing. VIROSTKO JOZEF		
INVESTOR	Obec Nová Lubovňa, Nová Lubovňa 102, 065 11 Nová Lubovňa		
MIESTO STAVBY	065 11 Nová Lubovňa	ČÍSLO ZAKÁZKY	035062016
NÁZOV STAVBY	Zmena dokončených stavieb s.č. 756 a s.č. 795 na rošienie kapacit MŠ, ZŠ a MŠ Nová Lubovňa		FORMÁT A4x6
OBJEKT	001-03 VLASTNÁ STAVBA		DÁTUM 2016
			MIERKA M1:50
OBSAH	Výkres tvaru základov	ARCHIVNÉ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	STATIKA	035062016	S 201