



3~PE+N 50Hz, 230/400V, TN-S  
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:  
OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI  
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČHE:  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD NAPÁJANIA  
PROSTREDIE: (33 03 00/2001, STN 33 20 00-3):  
VNÚTORNÉ PRIESTORY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AH1  
VONKAJŠIE PRIESTORY: AA7,AB8,AD2,AE4,AK1,AL1,AQ1,AS1  
VYUŽITIE OBJEKTU: BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Legenda miestností			
Označení	Název	Popis	Plocha [m²]
-104	Sklad		22.09
-103	Sklad		18.06
-102	Sklad		15.24
-101	Sklad		18.60
			73.99

Legenda zariadení

- 1x58W

-svietidlo prisadené na strope 230V,1x58W
- spínač jednopólový -1
- zásuvka 230V,16A
- dve zásuvky 230V,16A v spoločnom dvojramiku

Vypracoval	Zodp. projektant Ing.Karol Kažimír	Tech. kontrola	PETER ONDRO OSIPK ADAMA TRAJANA 18 921 01 PIEŠŤANY 033 77 256 91, 0903 692 180	
Kreslil	Rudolf Škrabák			
Investor Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4			formát	2xA4
Akce  Denný stacionár, Moravany nad Váhom			datum	08/2018
			účel	
			č. zakázky	16004
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu  Pôdorys 1.PP			Měřítko 1:50	Č. výkresu EL-02