

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PROSTREDIE PODĽA STN 33 2000-5-51	INT.OSV.
101	ZÁDVERIE	III	100 lx
102	OBÝVACIA IZBA	III	150 lx
103	KUCHYŇA S JEDÁLŇOU	III	150 lx
104	CHODBA	III	100 lx
105	IZBA	III	150 lx
106	KÚPEĽŇA	podľa STN 332000-7-701	150 lx
107	KÚPEĽŇA	podľa STN 332000-7-701	150 lx
108	CHODBA	III	100 lx
109	IZBA	III	150 lx
110	IZBA	III	150 lx
111	IZBA	III	150 lx
112	ZÁDVERIE	III	100 lx
113	SCHODISKO	III	100 lx
114	CHODBA	III	100 lx
115	SKLAD	III	100 lx
116	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	III	150 lx
117	UPRATOVANIE	III	100 lx
118	PERSONÁL	III	150 lx
119	SOCIÁLNE ZARIADENIE	III	100 lx
120	SKLAD	III	100 lx
121	TERASA	V	4x

LEGENDA POUŽITÝCH ZNACIEK:

- NN ROZVÁDZAČ
- HLAVNÁ UZEMNOVACIA SVORKA OBJEKTU - EPS2
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ (radenie 1)
- SÉRIOVÝ PREPÍNAČ (radenie 5)
- STRIEDAVÝ PREPÍNAČ (radenie 6)
- KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ (radenie 7)
- STRIEDAVÝ PREPÍNAČ (radenie 5B)
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
- VÝVOD 230V,50Hz
- VÝVOD 400V,50Hz
- TROJFÁZOVÁ ZÁSUVKA 400V, 16A
- SLABOPRÚDOVÁ ZÁSUVKA (PC, DT, TV)
- SPORÁKOVÁ PRÍPOJKA (400V, 20A)

LEGENDA MOŽNÝCH NAVRHOVANÝCH SVIETIDIEL:

POL.	PRODUKTOVÝ KÓD	NÁZOV
SV1.1	LC-03-550-10	Prisadené LED lineové svietidlo
SV1.2	LC-03-552-20	Prisadené LED lineové svietidlo
SV1.3	LC-03-552-30	Prisadené LED lineové svietidlo
SV1.4	LC-03-552-40	Prisadené LED lineové svietidlo
SV2.4	LC-03-552-40	Prisadené LED lineové svietidlo
SV3	GXLS225	LED svietidlo prisadené
SV4	LC-LED line-4234-600-WW	Nástenné LED svietidlo
SV5	LC-30145MD-120-00-WW-L-CX11	LED pás + hliníková lišta
SV6	LC-LED lineXC21-2000-830	Línkové LED svietidlo
SV7	LC 10557	Exteriérové nástenné LED svietidlo
SV8	LC 10350	Exteriérové nástenné LED svietidlo
T1	ELG-150-24	Napájací zdroj
T2	LPV-60-24	Napájací zdroj
T3	LPV-100-24	Napájací zdroj

POZNÁMKY:

1. UMIESTNENIE VYPÍNAČOV V PRIESTOROCH VOZÍČKAROV 1m NAD PODLAHOU *)
2. UMIESTNENIE ZÁSUVIEK V PRIESTOROCH VOZÍČKAROV 0,8m NAD PODLAHOU *)
3. UMIESTNENIE VYPÍNAČOV A ZÁSUVIEK V PRIESTOROCH KÚPEĽNÍCH LÍNIEK VO VÝŠKE PODĽA ROZMEROV LÍNIEK *)

NAPÄTOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S

ZAISTENIE BEZPECNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:2004

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

kap. 411: Samocinné odpojenie napájania

cl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) :
A.1. Základná izolácia živých casti.
A.2. Zábrany alebo kryty.

cl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) :
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche

kap. 415: Doplnková ochrana:
415.1: Prúdové chrániče
415.2: Doplnkové ochranné pospájanie

AUTOR PROJEKTU:	ZODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	STUPEŇ:
Ing. arch. KATARÍNA VISKUPIČOVÁ	Ing. ANTON HORVÁTH	Ing. ANTON HORVÁTH	PROJEKT PRESTAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY
OBJEDNÁVATEĽ:	TSK, K dolnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín		FORMÁT: 6x A4
NÁZOV A MIESTO STAVBY:			DÁTUM: OKTÓBER 2018
RODINNÝ DOM S 2 BYT. JEDN. MNÍCHOVA LEHOTA			ZÁK. ČÍSLO: 3010-HN/18
vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce			OBJEKT: SO 01
Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1			
PROFESIA: ELEKTRO - SILNOPRÚD		MIERKA: 1:50	Č. VÝKRESU: D1.5-1
NÁZOV VÝKRESU : ELEKTROINŠTALÁCIA 1.NP			