

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODĽA STN 33 2320-5-51	INT. OSV.
101	ZÁDVERIE	III	100 lx
102	OBYVACIA IZBA	III	150 lx
103	KUCHYŇA S JEDÁLŇOU	III	150 lx
104	CHODBA	III	100 lx
105	IZBA	III	150 lx
106	KÚPEĽŇA	podľa STN 332000-7-701	150 lx
107	KÚPEĽŇA	podľa STN 332000-7-701	150 lx
108	CHODBA	III	100 lx
109	IZBA	III	150 lx
110	IZBA	III	150 lx
111	IZBA	III	150 lx
112	ZÁDVERIE	III	100 lx
113	SCHODISKO	III	100 lx
114	CHODBA	III	100 lx
115	SKLAD	III	100 lx
116	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	III	150 lx
117	ÚPRAVŇA	III	100 lx
118	PERSONÁL	III	150 lx
119	SOCIÁLNE ZARIADENIE	III	100 lx
120	SKLAD	III	100 lx
121	TERASA	V	-lx

LEGENDA MOŽNÝCH NAVRHOVANÝCH SVIETIDIEL:

POL.	PRODUKTOVÝ KÓD	NÁZOV
SV1.1	LC-015-559-10	Priemyselné LED lineové svietidlo
SV1.2	LC-015-552-20	Priemyselné LED lineové svietidlo
SV1.3	LC-015-552-30	Priemyselné LED lineové svietidlo
SV1.4	LC-015-552-40	Priemyselné LED lineové svietidlo
SV2.4	LC-015-552-40	Priemyselné LED lineové svietidlo
SV3	GXLS22%	LED svietidlo priadené
SV4	LC(LED)line-4234-600-WW	Nástenné LED svietidlo
SV5	LC-3X14SMD-2314-HWHL-C-XC1	LED pás + hliníkový lišta
SV6	LC(LED)line-XC(1-2000-81)	Lineové LED svietidlo
SV7	LC-1095 7	Exteriérové nástenné LED svietidlo
SV8	LC-1X1260	Exteriérové nástenné LED svietidlo
T1	ELG-150-24	Napájací zdroj
T2	LPI-48-24	Napájací zdroj
T3	LPI-H 60-24	Napájací zdroj

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČIEK:

- INN ROZVÁDZAČ
- HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKA OBJEKTU - EPS/Z
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ (radenie 1)
- SÉRIOVÝ PREPÍNAČ (radenie 5)
- STREDOVÝ PREPÍNAČ (radenie 6)
- KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ (radenie 7)
- STRIEDAVÝ PREPÍNAČ (radenie 5B)
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA 230V, 16A
- VÝVOD 230V, 50Hz
- VÝVOD 400V, 50Hz
- TROJFÁZOVÁ ZÁSUVKA 400V, 16A
- SLAĎOPRÚDOVÁ ZÁSUVKA (PC, DT, TV)
- SPOPLÁŇOVÁ PRÍPOJKA (400V, 25A)

POZNÁMKY:

1. UMIESTNENIE VYPÍNAČOV V PRIESTOROCH VODIČKAROV (1m NAD PODLAHOU *)
2. UMIESTNENIE ZÁSUVIEK V PRIESTOROCH VODIČKAROV (0,8m NAD PODLAHOU *)
3. UMIESTNENIE VYPÍNAČOV A ZÁSUVIEK V PRIESTOROCH HORIZONTÁLNYCH LÍNIÍ VO VÝŠKE PODĽA ROZPIEROV LÍNIEK *)

NAPÄTOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S

ZABEZPEČENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:2004

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41 2007

kap. 411: Samočinné odpojenie napájania

cl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) :
A.1. Základná izolácia živých častí.
A.2. Zábrany alebo kryty.

cl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) :
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche

kap. 415: Doplnková ochrana:
415.1: Prúdové chrániče
415.2: Doplnkové ochranné pospájanie

AUTORI PROJEKTU:	ZODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ŠTÚDIA:
Ing.,arch., KATARÍNA VISKUPIČOVÁ	Ing. ANTON HORVÁTH	Ing. ANTON HORVÁTH	PROJEKT PREDSTAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY
OBJEDNÁVATEĽ:	TSK, K cestnej stanici 7282/20a, 911 01 Trenčín		FORMÁT: 6x A4
MIESTO ARCHITEKTÚRY:			DÁTUM: OKTÓBER 2016
RODINNÝ DOM S 2 BYT. JEDN. MNÍCHOVA LEHOTA			ZÁK. ČÍSLO: 3010-HN18
vybavenie podmienok pre dôchodcu-imobilného, DSS Adamovská Kochanovce			OBJEKT: SO 01
Mníchova Lehota, parcela č. 298, 297/1			
PROFESIA: ELEKTRO - SILNOPRÚD NÁZOV VÝKRESU: ELEKTROINŠTALÁCIA 1.NP		MIERKA: 1:50	Č. VÝKRESU: D1.5-1