



V Trenčíne, dňa 21.01.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 8

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Stavebné úpravy pre kardiologickú JIS FN Trenčín
Typ zákazky a postup:	Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska (§112-114)
Vyhlásené a publikované	Vo Vestníku VO č. 263/2020 zo dňa 15.12.2020 pod. č. 44922 - WYP

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ nijakým spôsobom neupravoval znenie otázok záujemcov.

Otázka 8-1

Týmto chceme požiadať verejného obstarávateľa o preverenie nesúladu v položkách číslo 81 a 82 kde ide o montážne položky, ktoré však nemajú doplnené materiálové položky tepelných izolácií. Vie dané položky verejný obstarávateľ doplniť?

Výkaz výmer:

81	713	713111126	Montáž tep. izolácie -prestup rúr obaliť nobasilom hr.20mm	25,000	m2
82	713	713111127	Montáž tep. izolácie -prestup rúr VZT ROOFMATE hr.60mm	2,000	m2

Odpoveď 8-1:

Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Správne má byť dodávka + montáž.

Zároveň dávame k dispozícii aktualizovaný výkaz výmer - ASR.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli ku dňu 21.01.2021 poskytnuté týmto vysvetlením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s informáciami uvedenými v tomto oznámení.

S pozdravom

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Príloha: ASR - Stav.úpravy JIS pre KARDIO FN Trenčín-so 01-BEZ CIEN-uprav-21.01.2021