

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 12.08.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 19 – Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV

Verejný obstarávateľ Slovenská akadémia vied (SAV), so sídlom Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, IČO: 00 037 869 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021 pod značkou 27963 - WYP (ďalej len „Výzva“) súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom „*Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV*“ (ďalej len „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>Vo vašej odpovedi v bode č. 3 uvádzate, že realizačný projekt je súčasťou predmetu zákazky a revízne správy a odborné prehliadky sú súčasťou podkladov k odovzdaniu hotovej stavby a uchádzač má tieto porácie naceňovať v položkách: Podiel pridružených výkonov. V stavebných objektoch SO 02,03 a SO 06 sa však takáto položka "Podiel pridružených výkonov" nenachádza.</p> <p>Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ako máme v prípade ocenenia týchto výkonov v objektoch SO 02,03 a SO 06 postupovať?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>V položke SO 06 Spevnené plochy nie je potrebné predkladať žiadne revízne správy.</p> <p>V prípade SO 02 03 – vodovod a kanalizácia bude uchádzač naceňovať tlakovú skúšku vodovodu v rámci SO 01 Vlastná stavba položka č. 125 Tlaková skúška vodovodného potrubia,</p>



TATRA TENDER

	a tlakovú skúšku kanalizácie v rámci SO 01 Vlastná stavba položka č. 111 Skúška tesnosti kanalizácie.
--	---