

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 15.07.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 13 – Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV

Verejný obstarávateľ Slovenská akadémia vied (SAV), so sídlom Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, IČO: 00 037 869 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021 pod značkou 27963 - WYP (ďalej len „Výzva“) súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom „*Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV*“ (ďalej len „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka: Žiadame VO o doplnenie schémy zapojenia elektrorozvádzačov. Rozvádzač RH1 Rozvádzač Rza/3 Rozvádzač RS2 Rozvádzač RS 4 Rozvádzač Rb5 Rozvádzač Rb6</p> <p>Odpoveď: Ak záujemca požaduje pri príprave ponuky, doplnenie PD a výkazu výmer o tie časti, ktoré nie sú exaktne popísané, avšak sú nevyhnutné na realizáciu diela ako celku (napr. detaily, varianty materiálového prevedenia a pod.), uchádzač tieto zahrnie do položiek ktoré sa týkajú uvedených činností a materiálov a uvedie to v poznámke pri jednotlivých položkách vo svojom návrhu rozpočtu. Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých SP a ďalších dokumentov pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické</p>



	znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky.																																																			
2	Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výpisu zámočnických konštrukcií.																																																			
	Odpoveď: Zámočnické konštrukcie sú dostatočne popísané vo výkaze výmer súbor 767 Konštrukcie doplnkové kovové, položky 244-258.																																																			
3	Otázka: Podľa výkresu 2 – Pôdorys 1.NP vznikajú požiadavky na zhotoviteľa realizovať okapový chodník okolo navrhovanej stavby z kameniva fr. 32-63mm a betónových obrubníkov osadených do betónového lôžka. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer o chýbajúce položky.																																																			
	Odpoveď: Verejný obstarávateľ dopĺňa výkaz výmer nasledovne: <table border="1"><tr><td>1</td><td>K</td><td>122201101</td><td>Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3</td><td>m3</td><td>25,000</td></tr><tr><td>2</td><td>K</td><td>162501102</td><td>Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m</td><td>m3</td><td>25,000</td></tr><tr><td>3</td><td>K</td><td>162501105</td><td>Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m</td><td>m3</td><td>300,000</td></tr><tr><td>4</td><td>K</td><td>171201201</td><td>Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3</td><td>m3</td><td>25,000</td></tr><tr><td>5</td><td>K</td><td>171209002</td><td>Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné</td><td>t</td><td>28,000</td></tr></table> <p style="text-align: center;">5 - Komunikácie</p> <table border="1"><tr><td>6</td><td>K</td><td>564751111</td><td>Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm</td><td>m2</td><td>118,000</td></tr></table> <p style="text-align: center;">9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</p> <table border="1"><tr><td>10</td><td>K</td><td>917862112</td><td>Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bocnou oporou</td><td>m</td><td>142,000</td></tr><tr><td>11</td><td>M</td><td>5922903030</td><td><i>SEMMELOCK Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá alebo ekvivalent</i></td><td>ks</td><td>142,000</td></tr></table> <p style="text-align: center;">99 - Presun hmôt HSV</p>					1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,000	2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,000	3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	300,000	4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,000	5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,000	6	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	118,000	10	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bocnou oporou	m	142,000	11	M	5922903030	<i>SEMMELOCK Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá alebo ekvivalent</i>	ks
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,000																																															
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,000																																															
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	300,000																																															
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,000																																															
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,000																																															
6	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	118,000																																															
10	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bocnou oporou	m	142,000																																															
11	M	5922903030	<i>SEMMELOCK Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá alebo ekvivalent</i>	ks	142,000																																															



TATRA TENDER

	12	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	181,456
Aktualizovaný výkaz výmer poskytne Verejný obstarávateľ samostatným úkonom – Zmenou súťažných podkladov.						
4	Otázka: Pre SO 03 je navrhované vybudovať revíziu šachtu splaškovej kanalizácie (RŠs) a revíziu šachtu dažďovej kanalizácie (RŠd), to je dve revízne šachty z prefabrikovaných betónových dielcov. Avšak vo výkaze výmer je uvažované iba s jednou RŠ. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer o chýbajúce položky.					
	Odpoveď: Verejný obstarávateľ doplní výkaz výmer nasledovne:					
	11	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN do 200 mm	ks	2,000
	12	M	5922432000	<i>Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/v.100</i>	ks	2,000
	13	M	5922441000	<i>Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 13-100 Ms 100x100x9</i>	ks	2,000
	14	M	5922465000	<i>Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6xv.100/60xhr.steny 9</i>	ks	2,000
	15	M	5534004000	<i>Poklop ocelový vodotesný 60x60</i>	ks	2,000
Aktualizovaný výkaz výmer poskytne Verejný obstarávateľ samostatným úkonom – Zmenou súťažných podkladov.						
5	Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer o chýbajúce položky vodomernej zostavy.					
	Odpoveď: Vodomerná šachta aj vodomer sú existujúce a nebudú sa meniť.					
6	Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkresov PO, na ktoré sa odvoláva dokument „Protipožiarna bezpečnosť stavby“.					
	Odpoveď: Výkresy boli doplnené v rámci Vysvetlenia č. 5 súťažných podkladov.					



TATRA TENDER

7	Otázka: Na základe poskytnutých SP Vás žiadame o vysvetlenie/ upresnenie nasledovného : Vo Vyjadreniach dotknutých orgánov (SP SAV UACH) sa na str. 1 uvádza, že stavba pozostáva z: S001 - nadzemný objekt S002 - vodovodná prípojka (existujúca) S003 - kalizačná prípojka S004 - plynová prípojka (existujúca) S005 - prípojka NN S006 - spevnené plochy V obdržanej PD a Výkazoch výmer sa SO 04 Plynová prípojka nevyskytuje (ani v rekapitulácii). Žiadame vysvetliť, či je SO 04 Plynová prípojka naším predmetom, ak áno žiadame doplniť PD, VV resp. tento objekt do rekapitulácie.
	Odpoveď: Plynová prípojka je existujúca z meracej zostavy až po navrhovaný objekt. Bod napojenia je pri vstupe do budovy, takže plynová prípojka nie je predmetom zákazky.
8	Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie v časti rekapitulácia rozpočtu o Časť SLABOPRÚT .
	Odpoveď: Verejný obstarávateľ doplní výkaz výmer. Aktualizovaný výkaz výmer poskytne Verejný obstarávateľ samostatným úkonom – Zmenou súťažných podkladov.
9	Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkresov Časť SLABOPRÚT .
	Odpoveď: Výkresová dokumentácie nie je súčasťou PD pre stavebné konanie. Je vygenerovaný výkaz výmer podľa požiadaviek užívateľa a ten je potrebné naceniť.